

**требования к
отоплению
в дошкольных
образовательных
учреждениях.**

Здания ДОУ оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм.



Ревизия вентиляционных систем осуществляется
не реже 1 раза в год.



Не допускается использование переносных обогревательных приборов.



Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть безопасными.



Ограждения из древесно-стружечных плит не используются.



Относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей должна быть в пределах 40 — 60%.



В производственных помещениях — не более 70%.



Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться.



Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа.



В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года.



Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий.



В помещениях спален. сквозное проветривание проводится до дневного сна



Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров.





Спасибо за внимание!