




Сильная эрозия кладки столбов. Вывалы.  
Уменьшение площади сечения столбов

Эрозия кладки. Вымывание раствора  
из швов. Высолы на кладке



Локальная эрозия кладки  
(отдельных кирпичей).

Механические  
повреждения  
рамы ворот

Сильная эрозия  
кладки стены.  
Уменьшение  
площади  
сечения



Сильная эрозия кладки столбов.  
Высолы. Отложения солей на кладке

Выпадения кирпичей.  
Уменьшение площади сечения столбов



Сильная эрозия кладки стен.  
Высолы. Отложения солей на кладке



Продольное ребро плиты  
покрытия выступает наружу

Сильная эрозия кладки стен

Эрозия отдельных кирпичей

Длина опорной площадки  
перемычки недопустимо мала  
—  
возможно обрушение!

Механические повреждения  
кладки стены - устройство  
пожарного сухотруба



Эрозия отдельных кирпичей. Выпадение  
кирпичей  
из-за недостаточной длины площадки опирания

Эрозия отдельных кирпичей



Сильная эрозия кладки карниза и стены.  
Выпадение кирпичей из кладки карниза. Отсутствие карниза