

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

по энергопредприятиям Казахстана, относительно технического состояния основного оборудования
(информация по состоянию на 10.09.10г.)

№ п / п	Наименование энергпредприятия	Наименование основного оборудования, год ввода в пром. эксплуатацию	Наименование завода-изготовителя, юр. адрес или другая контактная информация (телефон, E-mail и т. д.)	Дата последнего обследования и продления срока эксплуатации по контролю металла и продление срока службы основных элементов котлов, турбин, трубопроводов тепловых электростанций Республики Казахстан РД 153-34РК1-1742103, а также наименование, контактная информация экспертной организации проводившей данное обследование	Количество произошедших технологических нарушений, причиной которых является техническое состояние данного энергетического оборудования. 2008-2010 (полугодие)г.г.			Парковый ресурс, час	Наработка, час	Установленная мощность Ед.изм (МВт)	Располагаемая мощность Ед.изм (МВт)	Причины возникновения разрыва (при наличии)	Меры по устранению разрыва	
					Авария	Отказ I степени	Отказ II ст.епени							
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ														
КОТЛЫ														
1	АО Шахтинская ТЭЦ (18МВт)	БКЗ 75-39ФБ ст. №1 1964г.	ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: www.bkz.ru	ТОО «Энергозскперт и К», г. Караганда, ул.Ермекова, 73/2 тел.: 8 (7212) 400268. Заключение энергетической экспертизы №99, 100, 112 от 27.08.09г. И решение экспертно-технической комиссии от 10.09.09г. Считать пригодным к дальнейшей эксплуатации на период 2009-2012гг.	1 (2008г.)			250 000	167 603					
2		БКЗ 75-39ФБ ст. №3 1965г.			1 (2008г.)			250 000	133 607					
3		БКЗ 75-39ФБ ст. №4 1972г.			1 (2008г.)	1 (2008г.)	250 000	114 738						
ТУРБИНЫ														
4	АО Шахтинская ТЭЦ (18МВт)	ПР-6-35/5/1,2 с турбогенератором Т-2-6-2 ст. №1 1964г.	ОАО «Калужский турбинный завод», г.Калуга, ул.Глаголева 32, тел.: 8 (4842) 783600, 783610 www.ktz.kaluga.ru	Обследование не проводилось				220 000	164 248					
5		ПР-6-35/5/1,2 с турбогенератором Т-2-6-2 ст. №2 1964г.		Обследование не проводилось				220 000	167 852					
6		ПР-6-35/5/1		Обследование не проводилось				220 000	158 474					

КОТЛЫ

7	ТОО «Корпорац ия Казахмыс» Жез. ТЭЦ (207МВт)	ТП-10 ст. №4 1956г.	ОАО ТКЗ «Красный котельщик», Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина д.220, тел.: +7 (8634) 313601, 316301 E-mail: www.tkz.ru	ТОО «Техэнерготест», разрешено до 01.10.13г.			22 (2008г.) 8 (2009г.) 16 (2010г.)	200 000	285 918				
8		ТП-10 ст. №5 1956г.		ТОО «Техэнерготест», разрешено до 300 000ч.			11 (2008г.) 11 (2009г.) 10 (2010г.)	300 000	271 758				
9		ТП-10 ст. №6 1958г.		28.08.09г. ТОО «Техэнерготест», разрешено до 01.10.10г.			6 (2008г.) 8 (2009г.) 8 (2010г.)	200 000	271 467				
10		ТП-10 ст. №7 1961г.		ТОО «Техэнерготест», разрешено до 250 000ч.			21 (2008г.) 10 (2009г.) 12 (2010г.)	250 000	243 411				
11		ТП-13Б ст. №8 1969г.		Обследование не проводилось			11 (2008г.) 10 (2009г.) 6 (2008г.)	200 000	170 601				
12		ТП-13Б ст. №9 1970г.	Обследование не проводилось			17 (2008г.) 11 (2009г.) 1 (2010г.)	200 000	192 580					
13	БКЗ-220 ст. №10 1979г.	ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru www.bkz.ru	Обследование не проводилось			17 (2008г.) 10 (2009г.) 10 (2010г.)	200 000	161 277					
14			Обследование не проводилось			10 (2008г.) 16 (2009г.) 26 (2010г.)	200 000	70 439					

ТУРБИНЫ

15	ТОО «Корпорац ия Казахмыс» Жез. ТЭЦ (207МВт)	Р-25-90/31 ст.№4 1959г.	ОАО «Силовые машины», Россия, С-Петербург, ул. Ватулина д.3, Лит. А. тел.: +7 (812) 3467037, 3467035 E-mail: mail@power-m.ru www.power-m.ru	01.11.08г. ТОО «Техэнерготест», разрешено до 317 487ч.			2 (2010г.)	317 487	309 079				
16		Т-42-90/1,2 ст.№5 1960г.		01.10.07г. ТОО «Техэнерготест», разрешено до 357 448ч.			1 (2009г.) 3 (2010г.)	357 448	367 646				

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТУРБИНЫ

1 7	ТОО «Корпорац ия Казахмыс» Жез. ТЭЦ (207МВт)	ПТ-50-90-13 .1,2 ст.№6 1963г.	ОАО «Силовые машины», Россия, С-Петербург, ул. Ватунина д.3, Лит. А. тел.: +7 (812) 3467037, 3467035 E-mail: mail@power-m.ru www.power-m.ru	15.10.09г. ТОО «Техэнерготест», разрешено до 334 302ч. , г. Алматы, ул. Толе Би д.159, кв.82 тел.: 8 (7272) 682738			1 (2008г.) 1 (2009г.) 3 (2010г.)	334 302	330 751				
1 8		ПТ-50-90-13 .1,2 ст.№7 1969г.		18.10.09г. ТОО «Техэнерготест», разрешено до 306 741ч. , г. Алматы, ул. Толе Би д.159, кв.82 тел.: 8 (7272) 682738			1 (2010г.)	306 741	313 435				
1 9		ПТ-30/40-2, 9 ст.№3 2003г.		Обследование не проводилось			2 (2010г.)	270 000	62 435				

КОТЛЫ

2 0	ТОО «Bassel Group LLS» ГРЭС-1 (108МВт)	ПК-10 ст. №9 1955г.	ОАО "Подольский машиностроител ьный завод" Россия, 142115, Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроител ей, д23. Контактный тел.: +7 (495) 913-87-88 www.podolskmash.ru	Обследование не проводилось			10 (2008г.) 14 (2009г.) 4 (2010г.)	250 000	233 432				
2 1		ПК-10 ст. №10 1955г.		Продлен на 25 000ч. Заключение №2141 от 14.12.08г. Фирма "Казэнергоналадка", г. Алматы, пр.Сейфулина, 410, E-mail: ken@ken.kz			2 (2008г.) 7 (2009г.) 7 (2010г.)	275 000	250 862				
2 2		ПК-10 ст. №11 1956г.		Продлен на 25 000ч. Заключение №2318-КЭН от 03.11.09г. Фирма "Казэнергоналадка", г.Алматы, пр.Сейфулина, 410, E-mail: ken@ken.kz			12 (2008г.) 6 (2009г.) 10 (2010г.)	275 000	269 006				

ТУРБИНЫ

2 3	ТОО «Bassel Group LLS» ГРЭС-1 (108МВт)	Т-42-90/2,5 ст.№8 1991г.	Ленинградский Механический Завод им. К. Либкнехта, ФГУП, Россия, Санкт- Петербург, 194044, ул. Чугунная, 14	Обследование не проводилось		1 (2009г.)	1 (2008г.) 1 (2009г.) 1 (2010г.)	270 000	41 017				
2 4		Т-42-90/2,5 ст.№9 1993г.		Обследование не проводилось		1 (2009г.) 1 (2010г.)	1 (2008г.)	270 000	60 523				

КОТЛЫ

2 5	ТОО «Корпорац ия Казахмыс» ГРЭС-2 (608МВт)	ПК-10п-2 ст.№1 1962г.	ОАО "Подольский машиностроител ьный завод" Россия, 142115, Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроител ей, д23. Контактный тел.: +7 (495) 913-87-88 <a href="http://www.podolsk mash
.ru">www.podolsk mash .ru	10.09.09г. ТОО «Техэнерготест», разрешено до 01.09.2013г. Казахстан, г. Алматы, ул. Толе Би д.159, кв.82 тел.: 8 (7272) 682738			2 (2008г.) 4 (2009г.)	200 000	290 973				
2 6		ПК-10п-2 ст.№2 1962г.		10.09.09г. ТОО «Техэнерготест», разрешено до 01.05.2010г. (на продлении)		1 (2008г.)	1 (2008г.) 2 (2009г.) 2 (2010г.)	200 000	288 047				
2 7		ПК-10п-2 ст.№3 1962г.		24.03.07г. ТОО «Техэнерготест», разрешено до 285 000ч.			4 (2009г.) 1 (2010г.)	285 000	270 727				
2 8		ПК-10п-2 ст.№4 1962г.		01.08.09г. ТОО «Техэнерготест», разрешено до 01.03.2010г. (на продлении)			1 (2008г.) 3 (2009г.) 1 (2010г.)	200 000	299 884				
2 9		ПК-10п-2 ст.№5 1963г.		18.08.07г. ТОО «ИДЦ Спектр», Казахстан, г.Павлодар тел.: 8 (7182) 334320 разрешено до 320 219ч.			1 (2008г.) 2 (2009г.)	320 219	305 971				
3 0		ПК-10п-2 ст.№6 1963г.		01.11.08г. ТОО «Техэнерготест», разрешено до 01.05.10г. (на продлении)			3 (2009г.) 1 (2010г.)	200 000	306 604				
3 1		ПК-10п-2 ст.№7 1964г.		26.05.05г. ТОО «Техэнерготест», разрешено до 282 119ч. (на продлении)			1 (2008г.) 1 (2009г.)	282 119	287 598				
3 2		ПК-10п-2 ст.№8 1964г.		08.12.09г. ТОО «Техэнерготест», разрешено до 01.01.2013г.		1 (2008г.)	1 (2008г.)	200 000	287 379				
3 3		ПК-10п-2 ст.№9 1965г.		01.06.07г. ТОО «ИДЦ Спектр», разрешено до 294 049ч.			3 (2009г.) 2 (2010г.)	294 049	281 286				
3 4		ПК-10п-2 ст.№10 1966г.		01.03.07г. ТОО «Техэнерготест», разрешено до 290 000ч.			4 (2009г.) 2 (2010г.)	290 000	283 492				
3 5		ПК-10п-2 ст.№11 1966г.		24.03.07г. ТОО «Техэнерготест», разрешено до 292 000ч.			1 (2008г.) 1 (2009г.)	292 000	285 549				
3 6		ПК-10п-2 ст.№12 1966г.		01.07.08г. ТОО «Техэнерготест», разрешено до 299 587ч.			1 (2010г.)	299 587	280 381				

КОТЛЫ

37	ТОО «Корпорац ия Казахмыс» ГРЭС-2 (608МВт)	ПК-10п-2 ст.№13 1967г.	ОАО "Подольский машиностроительный завод" Россия, 142115, Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроительной, д23. Контактный тел.: +7 (495) 913-87-88 www.podolsk mash.ru	24.03.07г. ТОО «Техэнерготест», разрешено до 270 000ч. (на продлении) г. Алматы, ул. Толе Би д.159, кв.82 тел.: 8 (7272) 682738	1 (2009г.) 2 (2010г.)	270 000	270 607							
38		ПК-10п-2 ст.№14 1967г.		01.08.09г. ТОО «Техэнерготест», разрешено до 01.08.2010г. (на продлении)	1 (2009г.)	200 000	270 794							
39		ПК-10п-2 ст.№15 1968г.		01.06.09г. ТОО «Техэнерготест», разрешено до 01.06.2013г.		200 000	273 186							
40		ПК-10п-2 ст.№16 1968г.		01.06.09г. ТОО «Техэнерготест», разрешено до 01.06.2013г.	3 (2009г.)	200 000	273 196							

ТУРБИНЫ

41	ТОО «Корпорац ия Казахмыс» ГРЭС-2 (608МВт)	К-50-90 ст. №2 1962г.	ОАО «Силовые машины», Россия, С-Петербург, ул. Ватунина д.3, Лит. А. тел.: +7 (812) 3467037, 3467035 E-mail: mail@power-m.ru mail@power-m.ru www.power-m.ru	30.06.09г. ТОО «Техэнерготест», разрешено до 400 265ч.		400 265	378 484						
42		К-100-90 ст. №3 1963г.		20.06.09г. ТОО «Техэнерготест», разрешено до 380 000ч.		380 000	372 006						
43		К-100-90 ст. №4 1963г.		20.06.04г. ТОО «Техэнерготест», разрешено до 362 356ч.		362 356	361 783						
44		К-100-90 ст. №5 1964г.		10.09.09г. ТОО «Техэнерготест», разрешено до 371 536ч.		371 536	360 614						
45		К-100-90 ст. №6 1965г.		26.04.02г. ТОО «Техэнерготест», разрешено до 326 314ч. (на продлении)	1 (2009г.)	326 314	344 345						
46		К-100-90 ст. №7 1965г.		01.06.07г. ТОО «ИДЦ Спектр», разрешено до 348 120ч.	1 (2008г.)	348 120	338 570						
47		К-100-90 ст. №7 1967г.		01.08.07г. ТОО «ИДЦ Спектр», разрешено до 01.08.2011г.	1 (2008г.)	200 000	344 038						

КОТЛЫ

4 8	ТОО «Корпорац ия Казахмыс» Балхашска я ТЭЦ (125МВт)	ТКЗ 20/150 ст.№1 1937г.	ОАО ТКЗ «Красный котельщик», Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина д.220, тел.: +7 (8634) 313601, 316301 E-mail: www.tkz.ru	10.10.09г. ТОО «Техэнерготест», (заключение №1722 ТЭТ) (сухопарник) разрешено до 16.08.2011г. г. Алматы, ул. Толе Би д.159, кв.82 тел.: 8 (7272) 682738	4 (2009г.)	250 000	276 831							
4 9		ТКЗ 20/150 ст.№2 1937г.		12.05.10г. ТОО «Техэнерготест», (предварительное заключение №32) (верхний барабан и сухопарник) разрешено до 12.05.2012г.	2 (2009г.)	250 000	280 153							
5 0		ТКЗ 20/150 ст.№3 1939г.		10.10.09г. ТОО «Техэнерготест», (заключение №1773 ТЭТ) (верхний барабан и сухопарник) разрешено до 30.08.2011г.	3 (2009г.)	250 000	234 945							
5 1		ПК-10п-2 ст.№6 1962г.	ОАО "Подольский машиностроител ьный завод" Россия, 142115, Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроител ей, д23. Контактный тел.: +7 (495) 913-87-88 www.podolskmash.ru	25.09.09г. ТОО «Техэнерготест», (заключение №1720, 1718) (основной и предвключенный барабаны) разрешено до 01.09.2011г. (гибы паропропускных труб) разрешено до 198 660ч , камеры и литые детали до 311 253ч .	3 (2009г.)	250 000	290 773							
5 2		ПК-10п-2 ст.№7 1963г.		25.09.09г. ТОО «Техэнерготест», (заключение №1719, 1717, 1721 ТЭТ) (основной и предвключенный барабаны) разрешено до 01.09.2011г. (гибы паропропускных труб) разрешено до 197 337 ч , камеры и литые детали до 307 930ч .	5 (2009г.) 1 (2010г.)	250 000	286 884							
5 3		ПК-10п-2 ст.№8 1963г.		16.09.05г. ТОО «Техэнерготест», (заключение №988) (барабаны котла, камеры пароперегревателей соед. трубы I и IIст., литые колена ГПК) разрешено до 285 941ч .	5 (2009г.)	285 941	280 057							
5 4		ПК-10п-2 ст.№9 1964г.		26.08.05г. ТОО «Техэнерготест», (заключение №982) (барабаны котла, камеры пароперегревателей соед. трубы I и IIст., литые колена ГПК) разрешено до 284 455ч .	7 (2009г.) 1 (2010г.)	284 455	276 694							

ТУРБИНЫ

5 5	ТОО «Корпорац ия Казахмыс» Балхашска я ТЭЦ (125МВт)	Т-20-29 ст. №1 1937г.	Ленинградский Механический Завод им. К. Либкнехта, ФГУП, Россия, Санкт- Петербург, 194044, ул. Чугунная, 14	Обследование не проводилось				270 000	522 655				
5 6		ПТ 60-90/13 ст.№7 1937г.		12.05.10г. ТОО «Техэнерготест», (заключение №32) (бандажные кольца генератора, радиусные переходы концевых частей генератора) разрешено до 12.05.2012г.			2 (2009г.) 1 (2010г.)	270 000	342 125				
5 7		Т-20-29 ст. №2 1940г.		Обследование не проводилось				270 000	476 609				
5 8		Р 25-90/31 ст.№6 1964г.	ОАО «Турбоатом», Украина, г. Харьков Московский пр., 199, E-mail: office@turboatom.com www.turboatom.com	Обследование не проводилось				270 000	191 533				
5 9		ПТ-30/40-2 9 ст.№3 2003г.	Ленинградский Механический Завод им. К. Либкнехта, ФГУП, Россия, Санкт- Петербург, 194044, ул. Чугунная, 14	Обследование не проводилось			3 (2009г.)	270 000	56 817				

КОТЛЫ

6 0	АО «Арселлор Миталл Темиртау» ТЭЦ-2 (435МВт)	ТП-81 (Е-420/140) ст.№1 1973г.	ОАО ТКЗ «Красный котельщик», Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина д.220, тел.: +7 (8634) 313601, 316301 E-mail: www.tkz.ru	Обследование не проводилось	2 (2010г.)	18 (2008г.) 16 (2009г.) 5 (2010г.)	300 000	199 799				
6 1		ТП-81 (Е-420/140) ст.№2 1973г.		Обследование не проводилось		19 (2008г.) 17 (2009г.)	300 000	191 979				
6 2		ТП-81 (Е-420/140) ст.№3 1974г.		Обследование не проводилось	1 (2009г.) 1 (2010г.)	22 (2008г.) 17 (2009г.) 8 (2010г.)	300 000	194 674				
6 3		ТП-81 (Е-420/140) ст.№4 1976г.		Обследование не проводилось	2 (2008г.) 1 (2009г.)	22 (2008г.) 20 (2009г.) 13 (2010г.)	300 000	198 944				

КОТЛЫ

6 4	АО «Арселлор Миталл Темиртау» ТЭЦ-2 (435МВт)	ТП-81 (Е-420/140) ст.№5 1982г.	ОАО ТКЗ «Красный котельщик», Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина д.220, тел.: +7 (8634) 313601, 316301 E-mail: www.tkz.ru	Обследование не проводилось			13 (2008г.) 12 (2009г.) 3 (2010г.)	300 000	158 281				
6 5		ТП-81 (Е-420/140) ст.№6 1982г.		Обследование не проводилось	3 (2008г.)	18 (2008г.) 9 (2009г.) 9 (2010г.)	300 000	154 759					

ТУРБИНЫ

6 6	АО «Арселлор Миталл Темиртау» ТЭЦ-2 (435МВт)	Т-100/120-1 30 ст.№1 1973г.	ЗАО «Уральский турбинный завод», Россия, г. Екатеренбург, ул. Фронтовых бригад 18, Тел.: +7 (343) 3264109 E-mail: mail@utz.ru	20.09.2009г. Разрешено до 280 773ч.		2 (2009г.)	280 773	262 654					
6 7		Т-100/120-1 30 ст.№2 1974г.		29.09.2008г. Разрешено до 269 200ч.		1 (2010г.)	269 200	263 685					
6 8		Т-100/120-1 30 ст.№3 1975г.		27.09.2006г. Разрешено до 245 500ч.	1 (2009г.)	2 (2010г.)	245 500	243 981					
6 9		ПТ-135/165 -130/5 ст. №4 1982г.		Обследование не проводилось		1 (2008г.) 1 (2010г.)	220 000	192 112					

КОТЛЫ

7 0	ТОО «Караганд а Эн. центр» ТЭЦ-3 (440МВт)	БКЗ-420-14 0-5 ст.№1 1976г.	ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru www.bkz.ru	Обследование не проводилось	1 (2010г.)	16 (2008г.) 9 (2009г.) 8 (2010г.)	300 000	173 960				
7 1		БКЗ-420-14 0-5 ст.№2 1976г.		Обследование не проводилось	1 (2009г.)	9 (2008г.) 16 (2009г.) 11 (2010г.)	300 000	161 820				
7 2		БКЗ-420-14 0-5 ст.№3 1978г.		Обследование не проводилось		18 (2008г.) 14 (2009г.) 10 (2010г.)	300 000	168 535				
7 3		БКЗ-420-14 0-5 ст.№4 1980г.		Обследование не проводилось	2 (2008г.) 1 (2009г.)	13 (2008г.) 11 (2009г.)	300 000	156 969				
7 4		БКЗ-420-14 0-5 ст.№5 1987г.		Обследование не проводилось		11 (2008г.) 14 (2009г.) 4 (2010г.)	300 000	102 614				

КОТЛЫ

7 5	ТОО «Караганд а Эн. центр» ТЭЦ-3 (440МВт)	БКЗ-420-14 0-5 ст.№6 1989г.	ОАО ТКЗ «Красный котельщик», Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина д.220, тел.: +7 (8634) 313601, 316301 E-mail: www.tkz.ru	Обследование не проводилось			16 (2008г.) 14 (2009г.) 4 (2010г.)	300 000	97 369				
7 6		БКЗ-420-14 0-5 ст.№7 1990г.		Обследование не проводилось	1 (2008г.) 1 (2009г.)	13 (2008г.) 8 (2009г.) 4 (2010г.)	300 000	71 923					

ТУРБИНЫ

7 7	ТОО «Караганд а Эн. центр» ТЭЦ-3 (440МВт)	T-100/180-1 30-3 ст.№1 1977г.	ЗАО «Уральский турбинный завод», Россия, г. Екатеренбург, ул. Фронтовых бригад 18, Тел.: +7 (343) 3264109 E-mail: mail@utz.ru	28.05.2009г. ТОО «СредАзЭнергоСервис» разрешено до 245 530ч.			3 (2008г.)	245 530	217 975				
7 8		T-100/180-1 30-3 ст.№2 1977г.		05.09.2008г. ТОО «СредАзЭнергоСервис» разрешено до 243 527ч.	1 (2008г.) 5 (2009г.)	243 527	229 002						
7 9		T-100/180-1 30-3 ст.№3 1978г.		2010г. ТОО «Квант-С». На стадии оформления заключения.	1 (2008г.) 1 (2009г.)	1 (2008г.) 4 (2009г.) 1 (2010г.)	200 000	208 423					
8 0		T-100/180-1 30-3 ст.№4 1990г.		Обследование не проводилось	1 (2009г.)	3 (2008г.) 3 (2009г.) 1 (2010г.)	200 000	143 226					

КОТЛЫ

8 1	ТОО «Караганд а Эн. центр» ТЭЦ-1 (32МВт)	БКЗ-50-39ф ст.№1 1958г.	ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru www.bkz.ru	07.10.2009г. ТОО «НПО Дефектоскопия», Казахстан, г. Караганда, ул.Складская д.8, тел.: 8 (7212) 791972 разрешено до 01.09.10г. (с возможностью дальнейшего продления по итогам выполнения рекомендаций в текущую ремонтную компанию)			1 (2008г.) 1 (2009г.)	250 000	178 202				
8 2		БКЗ-50-39ф ст.№2 1958г.		1 (2008г.) 3 (2009г.)	250 000	206 269							
8 3		БКЗ-50-39ф ст.№3 1962г.		2 (2008г.)	250 000	169 573							
8 4		БКЗ-50-39ф ст.№4 1963г.		1 (2008г.)	250 000	169 548							
8 5		БКЗ-50-39ф ст.№5 1963г.		3 (2008г.) 3 (2009г.)	250 000	193 921							

КОТЛЫ

8 6	ТОО «Караганд а Эн. центр» ТЭЦ-1 (32МВт)	БКЗ-50-39ф ст.№6 1964г.	ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: +7 (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru E-mail: bkz@bkzn.ru www.bkz.ru	Обследование не проводилось				250 000	140 580				
8 7		ПТВП-100 ст.№1 1967г.	ОАО «Бийский котельный завод» (ОАО «БиКЗ»), Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Мерлина д.63, тел.: +7 (3854) 391650, 391515 www.bikz.ru	07.10.2009г. ТОО «НПО Дефектоскопия», Казахстан, г. Караганда, ул.Складская д.8, тел.: 8 (7212) 791972			1 (2008г.)	200 000	85 927				
8 8		ПТВП-100 ст.№2 1968г.					3 (2009г.)	200 000	86 181				
8 9		ПТВП-100 ст.№3 1969г.					3 (2008г.) 3 (2009г.)	200 000	81 765				

ТУРБИНЫ

9 0	ТОО «Караганд а Эн. центр» ТЭЦ-1 (32МВт)	ПТР-8-35/1 0 ст.№1 (температу ра свежего пара на входе 435С) 1958г.	ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроител ьный завод» (ЗАО «УК «БМЗ»), Россия, г.Брянск, ул.Ульянова 26, тел.: +7 (4832) 514030, 548220, 548299, 736702 E-mail: qdo@ukbmz.ru www.ukbmz.ru	Обследование не проводилось				Смотри примечан ие	175 502				
9 1		ПР-6-35/5 ст.№2 (температу ра свежего пара на входе 435С) 1962г.	ОАО «Калужский турбинный завод», г.Калуга, ул.Плаголева 32, тел.: 8 (4842) 783600, 783610 www.ktz.kaluga.ru	Обследование не проводилось			1 (2009г.)	Смотри примечан ие	187 673				
9 2		ПР-6-35/5 ст.№3 (температу ра свежего пара на входе 435С) 1962г.		Обследование не проводилось			1 (2008г.)	Смотри примечан ие	164 010				

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТУРБИНЫ

9 3	ТОО «Караганд а Эн. центр» ТЭЦ-1 (32МВт)	ПР-6-35/5 ст.№4 (температура свежего пара на входе 435С) 1966г.	ОАО «Калужский турбинный завод», г.Калуга, ул.Глаголева 32, тел.: 8 (4842) 783600, 783610 www.ktz.kaluga.ru	Обследование не проводилось				Смотри примечание	167 305					
9 4		ПР-6-35/5 ст.№5 (температура свежего пара на входе 435С) 1966г.		Обследование не проводилось		1 (2010г.)		Смотри примечание	194 021					

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОТЛЫ

9 5	АО «СевКазЭнерго» ТЭЦ-2 (350МВт)	ТП-46А ст. №1 1961г.	ОАО ТКЗ «Красный котельщик», Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина д.220, тел.: +7 (8634) 313601, 316301 E-mail: www.tkz.ru	12.01.2001г. ТОО «Казэнергонадка», Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина 410, E-mail: ken@ken.kz Разрешено до 297 998ч.				297 998	295 415						
9 6		ТП-46А ст. №2 1962г.		27.03.06г. ТОО «Казэнергонадка», Заключение №410. Казахстан, г. Алматы, пр.Сейфуллина 410, E-mail: ken@ken.kz Разрешено до 325 000ч.				325 000	303 387						
9 7		ТП-46А ст. №3 1962г.		24.09.06г. ТОО «Казэнергонадка», Заключение №430. Казахстан, г. Алматы, пр.Сейфуллина 410, E-mail: ken@ken.kz Разрешено до 284 654ч.				284 654	277 465						
9 8		ТП-46А ст. №3 1963г.		24.11.04г. ТОО «Казэнергонадка», Заключение №1095. Казахстан, г.Алматы, пр.Сейфуллина 410, E-mail: ken@ken.kz Разрешено до 294 428ч.				294 428	276 044						
9 9		ТП-46А ст. №3 1964г.		03.05.06г. ТОО «Казэнергонадка», Заключение №1442. Казахстан, г.Алматы, пр.Сейфуллина 410, E-mail: ken@ken.kz Разрешено до 302 520ч.				302 520	286 354						

КОТЛЫ

100	АО «СевКазЭнерго» ТЭЦ-2 (350МВт)	БКЗ-220-10 0-4 ст.№9 1968г.	ОАО «СибЭнергомаш» (ОАО «Новаям») Россия, г.Москва, ул.Вознесенский переулок д.22, тел.: +7 (495) 2878744, 2878775 E-mail: info@novaem.com www.sibenergomash.com	26.11.07г. ТОО «КазЭнергоналадка», Заключение №1442. Казахстан, г.Алматы, пр.Сейфуллина 410, E-mail: ken@ken.kz Разрешено до 253 710ч.	253 710	244 141					
101		БКЗ-220-10 0-4 ст.№10 1969г.		26.11.07г. ТОО «КазЭнергоналадка», Заключение №1879. Казахстан, г.Алматы, пр.Сейфуллина 410, E-mail: ken@ken.kz Разрешено до 239 068ч.	239 068	232 253					
102		БКЗ-220-10 0-4 ст.№17 1970г.		25.05.04г.ТОО «КазЭнергоналадка», Заключение №940. Казахстан, г. Алматы, пр.Сейфуллина 410, E-mail: ken@ken.kz Разрешено до 252 940ч.	252 940	243 864					
103		БКЗ-220-10 0-4 ст.№18 1974г.		Обследование не проводилось	220 000	199 574					
104		БКЗ-220-10 0-4 ст.№6 1982г.		Обследование не проводилось	220 000	132 865					
105		БКЗ-220-10 0-4 ст.№7 1983г.		Обследование не проводилось	220 000	133 656					

ТУРБИНЫ

106	АО «СевКазЭнерго» ТЭЦ-2 (350МВт)	Т-42-9/1,2 (К-50-90) ст. №1 1961г.	ОАО «Силловые машины», Россия, С-Петербург, ул. Ватунина д.3, Лит. А. тел.: +7 (812) 3467037, 3467035 E-mail: mail@power-m.ru www.power-m.ru	01.12.09г. ТОО «КазЭнергоналадка», Заключение №2342. Казахстан, г.Алматы, пр.Сейфуллина 410, E-mail: ken@ken.kz Разрешено до 363 945ч.	363 945	347 956					
107		ПТ-6075-90 /13 (ПТ-60-90/13) ст.№2 1962г.		Обследование не проводилось	270 000	112 390					
108		ПТ-60-70/13 (К-50-90) ст.№2 1963г.		02.12.08г. ТОО «КазЭнергоналадка», Заключение №2109. Казахстан, г.Алматы, пр.Сейфуллина 410, E-mail: ken@ken.kz Разрешено до 327 500ч.	327 500	326 387					

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТУРБИНЫ

1 0 9	АО «СевКазЭн ерго» ТЭЦ-2 (350МВт)	P-33-90/2,3 (К-50-90) ст. №4 1964г.	Чехословакская Фирма Skoda	Обследование не проводилось				270 000	246 797				
1 1 0		P-33-90/2,3 (К-50-90) ст. №5 1965г.		Обследование не проводилось				270 000	222 813				

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОТЛЫ

1 1 1	АО «Алюмини й Казахстана » ТЭЦ-1 (350МВт)	БКЗ-320-14 0 ст.№1 1964г.	ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru www.bkz.ru	Обследование не проводилось. Контроль металла согласно РД 153-34РК. 1-17.421-03 ЛМиС АО ПРП «ЕЭК», Казахстан г. Павлодар, Северная промзона, тел.:8 (7182) 394020, 397120.			1 (2009г.)	250 000	254 680				
1 1 2		БКЗ-320-14 0 ст.№2 1964г.		Обследование не проводилось. Контроль металла согласно РД 153-34РК. 1-17.421-03 ЛМиС АО ПРП «ЕЭК», Казахстан г. Павлодар, Северная промзона, тел.:8 (7182) 394020, 397120.			1 (2009г.) 3 (2010г.)	250 000	258 869				
1 1 3		БКЗ-420-14 0 ст.№3 1965г.		Обследование не проводилось. Контроль металла согласно РД 153-34РК. 1-17.421-03 ЛМиС АО ПРП «ЕЭК», Казахстан г. Павлодар, Северная промзона, тел.:8 (7182) 394020, 397120.			3 (2008г.) 1 (2009г.) 2 (2010г.)	250 000	257 963				
1 1 4		БКЗ-420-14 0 ст.№4 1965г.		2009г. ТОО «ИДЦ Спектр», Казахстан, г.Павлодар тел.: 8 (7182) 334320 (Диагностика барабана котла продление до наработки 297 016ч. , пароперелусных труб пароперегревателя до наработки 272 000ч. Заключение №288/08, 289/08)			2 (2008г.) 2 (2009г.) 2 (2010г.)	297 016	257 705				
1 1 5		БКЗ-420-14 0 ст.№5 1969г.		Обследование не проводилось. Контроль металла согласно РД 153-34РК. 1-17.421-03 ЛМиС АО ПРП «ЕЭК», Казахстан г. Павлодар, Северная промзона, тел.:8 (7182) 394020, 397120. Диагностика главного паропровода (разрешено до наработки 264 243ч. Заключение №288/09 ЛМиС.			3 (2009г.) 5 (2010г.)	264 243	249 031				

КОТЛЫ

1 1 6	АО «Алюмини й Казахстана » ТЭЦ-1 (350МВт)	БКЗ-420-14 0 ст.№6 1975г.	ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru	Обследование не проводилось. Контроль металла согласно РД 153-34РК. 1-17.421-03 ЛМИС АО ПРП «ЕЭК», Казахстан г. Павлодар, Северная промзона, тел.:8 (7182) 394020, 397120. Диагностика главного паропровода (разрешено до наработки 226 986ч. Заключение №292/09 ЛМИС.			6 (2008г.) 1 (2009г.) 7 (2010г.)	226 986	257 963				
1 1 7		БКЗ-420-14 0 ст.№7 1983г.		Обследование не проводилось. Контроль металла согласно РД 153-34РК. 1-17.421-03 ЛМИС АО ПРП «ЕЭК», Казахстан г. Павлодар, Северная промзона, тел.:8 (7182) 394020, 397120.				250 000	149 328				
1 1 8		БКЗ-420-14 0 ст.№8 1989г.					1 (2009г.) 1 (2010г.)	250 000	116 308				

ТУРБИНЫ

1 1 9	АО «Алюмини й Казахстана » ТЭЦ-1 (350МВт)	ПТ-65/75-1 30/13 ст. №1 1964г.	ОАО «Силовые машины», Россия, С-Петербург, ул. Ватулина д.3, Лит. А. тел.: +7 (812) 3467037, 3467035 E-mail: mail@power-m.ru www.power-m.ru	Обследование не проводилось. Контроль металла согласно РД 153-34РК. 1-17.421-03 ЛМИС АО ПРП «ЕЭК», Казахстан г. Павлодар, Северная промзона, тел.:8 (7182) 394020, 397120.			1 (2010г.)	220 000	154 135				
1 2 0		ПТ-80-130/ 13 ст.№6 1983г.						220 000	206 265				
1 2 1		P-50/130/13 ст.№3 1991г.		Обследование не проводилось. Контроль металла согласно РД 153-34РК. 1-17.421-03 ЛМИС АО ПРП «ЕЭК», Казахстан г. Павлодар, Северная промзона, тел.:8 (7182) 394020, 397120.				220 000	145 843				
1 2 2		ПТ-65/75-1 30/13 ст. №2 1995г.					1 (2009г.)	220 000	123 307				
1 2 3		P-50/130/13 ст.№4 2003г.		Замена головного паропровода. Контроль металла согласно РД 153-34РК. 1-17.421-03 ЛМИС АО ПРП «ЕЭК», Казахстан г. Павлодар, Северная промзона, тел.:8 (7182) 394020, 397120.				220 000	55 147				
1 2 4		T-60/65-130 ст.№5 2008г.		Обследование не проводилось. Контроль металла согласно РД 153-34РК. 1-17.421-03 ЛМИС АО ПРП «ЕЭК», Казахстан г. Павлодар, Северная промзона, тел.:8 (7182) 394020, 397120.				220 000	7 041				

КОТЛЫ

1 2 5	АО «ЕЭК» ГРЭС г. Аксу (2100МВт)	ПП-39-II 1970г.	ОАО "Подольский машиностроител ьный завод" Россия, 142115, Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроител ей, д23. Контактный тел.: +7 (495) 913-87-88 www.podolskmash.ru	2006г. ОАО «Сибтехэнерго», Россия, г.Новосибирск, ул. Планировочная 18/1, тел.: 8 (383) 3617596, 3517987 E-mail: sibte@sibte.ru				200 000	244 591						
1 2 6		ПП-39-II 1971г.		Обследование не проводилось. Контроль металла согласно РД 153-34РК. 1-17.421-03 ЛМиС АО ПРП «ЕЭК», Казахстан г. Павлодар, Северная промзона, тел.:8 (7182) 394020, 397120.				200 000	252 836						
1 2 7		ПП-39-II 1973г.							200 000	235 136					
1 2 8		ПП-39-II 1974г.							200 000	251 472					
1 2 9		ПП-39-II 1974г.			Обследование не проводилось. Контроль металла согласно РД 153-34РК. 1-17.421-03 ЛМиС АО ПРП «ЕЭК», Казахстан г. Павлодар, Северная промзона, тел.:8 (7182) 394020, 397120.				200 000	238 326					
1 3 0		ПП-39-II 1975г.							200 000	244 912					
1 3 1		ПП-39-II 1988г.							200 000	246 179					
1 3 2	ПП-39-ИМ МОНТАЖ			Обследование не проводилось.			200 000	0							

ТУРБИНЫ

1 3 3	АО «ЕЭК» ГРЭС г. Аксу (2100МВт)	К-300-240-2 1973г.	ОАО «Турбоатом», Украина, г. Харьков Московский пр., 199, E-mail: office@turboatom.com www.turboatom.com	Обследование не проводилось. Контроль металла согласно РД 153-34РК. 1-17.421-03 ЛМиС АО ПРП «ЕЭК», Казахстан г. Павлодар, Северная промзона, тел.:8 (7182) 394020, 397120.				170 000	251 631						
1 3 4		К-300-240-2 1974г.						170 000	270 431						
1 3 5		К-300-240-2 1974г.			2004г. ОАО «Сибтехэнерго», Россия, г.Новосибирск, ул. Планировочная 18/1, тел.: 8 (383) 3617596, 3517987 E-mail: sibte@sibte.ru				170 000	261 563					
1 3 6		К-300-240-2 1975г.			Обследование не проводилось. Контроль металла согласно РД 153-34РК. 1-17.421-03 ЛМиС АО ПРП «ЕЭК», Казахстан г. Павлодар, Северная промзона, тел.:8 (7182) 394020, 397120.				170 000	263 478					

ТУРБИНЫ

1 3 7	АО «ЕЭК» ГРЭС г. Аксу (2100МВт)	К-325-23,5 2003г.	ОАО «Турбоатом», Украина, г. Харьков Московский пр., 199, E-mail: office@turboatom.com www.turboatom.com	Обследование не проводилось.				170 000	54 374				
1 3 8		К-325-23,5 2006г.			Обследование не проводилось.				170 000	29 047			
1 3 9		К-325-23,5 2008г.		www.turboatom.com	Обследование не проводилось.				170 000	15 217			
1 4 0		К-325-23,5 МОНТАЖ			Обследование не проводилось.				170 000	0			

КОТЛЫ

1 4 1	Экибастузкая ГРЭС-1 (4000МВт)	БЛОК №3 П-57-3М 1981г.	ОАО "Подольский машиностроительный завод" Россия, 142115, Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей, д.23. Контактный тел.: +7 (495) 913-87-88 www.podolskmash.ru	14.08.09г. ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» входит в состав ОАО «Энергостройинвест-Холдинг», Россия, Екатеринбург, ул. Первомайская, 56 Тел.: + 7 (343) 350-32-35, www.iceu.ru отчет «Оценка технического состояния и остаточного ресурса металла п/н к/а №3», разрешено до 146 477ч.			1 (2008г.) 1 (2009г.)	146 477	131 072			
-------------	-------------------------------	--	--	---	--	--	--------------------------	---------	---------	--	--	--

ТУРБИНЫ

1 4 2	Экибастузкая ГРЭС-1 (4000МВт)	БЛОК №3 К-500-240-2 1981г.	ОАО «Турбоатом», Украина, г. Харьков Московский пр., 199, E-mail: office@turboatom.com www.turboatom.com	2002г. Урал ОРГРЭС, (заключение по анализу состояния металла и продления срока эксплуатации турбины ст. №3) разрешено до 146 447ч.			1 (2008г.) 1 (2010г.)	147 447	131 072			
-------------	-------------------------------	--	---	---	--	--	--------------------------	---------	---------	--	--	--

ГЕНЕРАТОРЫ

1 4 3	Экибастузкая ГРЭС-1 (4000МВт)	БЛОК №3 ТГВ-500-2 1981г.	ГП Завод «Электротяжмаш», Украина, г. Харьков, пр. Московский 299 E-mail: etm@spetm.com www.spetm.com	Обследование не проводилось.			1 (2009г.) 1 (2010г.)	30 лет	137 072			
-------------	-------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	--------------------------	--------	---------	--	--	--

КОТЛЫ

1 4 4	Экибастузкая ГРЭС-1 (4000МВт)	БЛОК №4 П-57-3М 1982г.	ОАО "Подольский машиностроительный завод" Россия, 142115, Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроительной, д23. Контактный тел.: +7 (495) 913-87-88 www.podolskmash.ru	26.02.10г. ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» входит в состав ОАО «Энергостройинвест-Холдинг», Россия, Екатеринбург, ул. Первомайская, 56 Тел.: + 7 (343) 350-32-35, www.iceu.ru отчет «Оценка технического состояния и остаточного ресурса металла п/н к/а №4», разрешено до 159 545ч.			1 (2008г.) 1 (2009г.) 2 (2010г.)	159 545	129 484					
-------------	-------------------------------	--	---	---	--	--	--	----------------	----------------	--	--	--	--	--

ТУРБИНЫ

1 4 5	Экибастузкая ГРЭС-1 (4000МВт)	БЛОК №4 К-500-240-2 1982г.	ОАО «Силловые машины», Россия, С-Петербург, ул. Ватулина д.3, Лит. А. тел.: +7 (812) 3467037, 3467035 E-mail: mail@power-m.ru mail@power-m.ru www.power-m.ru	2006г. Урал ВТИ, (заключение по анализу состояния металла и продления срока эксплуатации турбины ст.№4) разрешено до 150 000ч.			1 (2008г.) 1 (2010г.)	150 000	129 484					
-------------	-------------------------------	--	--	---	--	--	--------------------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--

ГЕНЕРАТОРЫ

1 4 6	Экибастузкая ГРЭС-1 (4000МВт)	БЛОК №4 ТГВ-500-2 1982г.	ГП Завод «Электротяжмаш», Украина, г. Харьков, пр. Московский 299 E-mail: etm@spetm.com www.spetm.com	Обследование не проводилось.			1 (2010г.)	30 лет	137 072					
-------------	-------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--

КОТЛЫ

1 4 7	Экибастузкая ГРЭС-1 (4000МВт)	БЛОК №5 П-57-3М 1982г.	ОАО "Подольский машиностроительный завод" Россия, 142115, Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроительной, д23. Контактный тел.: +7 (495) 913-87-88 www.podolskmash.ru	26.06.10г. ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» входит в состав ОАО «Энергостройинвест-Холдинг», Россия, Екатеринбург, ул. Первомайская, 56 Тел.: + 7 (343) 350-32-35, www.iceu.ru отчет «Оценка технического состояния и остаточного ресурса металла п/н к/а №5», разрешено до 148 377ч.			1 (2008г.) 1 (2009г.) 1 (2010г.)	148 377	101 963					
-------------	-------------------------------	--	---	---	--	--	--	----------------	----------------	--	--	--	--	--

ТУРБИНЫ

1 4 8	Экибастузкая ГРЭС-1 (4000МВт)	БЛОК №5 K-500-240-2 1982г.	ОАО "Подольский машиностроительный завод" Россия, 142115, Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроитель, д23. Контактный тел.: +7 (495) 913-87-88 www.podolskmash.ru	26.06.10г. ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» входит в состав ОАО «Энергостройинвест-Холдинг», Россия, Екатеринбург, ул. Первомайская, 56 Тел.: + 7 (343) 350-32-35, www.iceu.ru отчет «Оценка технического состояния и остаточного ресурса металла п/н к/а №5», разрешено до 148 377ч.	1 (2008г.)	148 377	101 963						
-------------	-------------------------------	--	--	---	------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--

ГЕНЕРАТОРЫ

1 4 9	Экибастузкая ГРЭС-1 (4000МВт)	БЛОК №5 ТВВ-500-2 1982г.	ОАО «Силловые машины», Россия, С-Петербург, ул. Ватунина д.3, Лит. А. тел.: +7 (812) 3467037, 3467035 E-mail: mail@power-m.ru mail@power-m.ru www.power-m.ru	Обследование не проводилось.		30 лет	101 963						
-------------	-------------------------------	--	---	------------------------------	--	---------------	----------------	--	--	--	--	--	--

КОТЛЫ

1 5 0	Экибастузкая ГРЭС-1 (4000МВт)	БЛОК №6 П-57-3М 1983г.	ОАО "Подольский машиностроительный завод" Россия, 142115, Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроитель, д23. Контактный тел.: +7 (495) 913-87-88 www.podolskmash.ru	13.11.08г. ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» входит в состав ОАО «Энергостройинвест-Холдинг», Россия, Екатеринбург, ул. Первомайская, 56 Тел.: + 7 (343) 350-32-35, www.iceu.ru отчет «Оценка технического состояния и остаточного ресурса металла п/н к/а №6», разрешено до 177 457ч.	1 (2008г.) 1 (2009г.)	177 457	138 684						
-------------	-------------------------------	--	--	---	--------------------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--

ТУРБИНЫ

1 5 1	Экибастузкая ГРЭС-1 (4000МВт)	БЛОК №6 K-500-240-2 1983г.	ОАО «Силловые машины», Россия, С-Петербург, ул. Ватунина д.3, Лит. А. тел.: +7 (812) 3467037, 3467035 E-mail: mail@power-m.ru mail@power-m.ru www.power-m.ru	16.11.08г. ОАО «Сибтехэнерго», Россия, г.Новосибирск, ул. Планировочная 18/1, тел.: 8 (383) 3617596, 3517987 E-mail: sibte@sibte.ru Заключение экспертизы промышленной безопасности не техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – турбину ст.№6 Разрешено до 177 457ч.		177 457	138 684						
-------------	-------------------------------	--	---	---	--	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--

ГЕНЕРАТОРЫ

1 5 2	Экибастузкая ГРЭС-1 (4000МВт)	БЛОК №6 ТВВ-500-2 1983г.	ОАО "Подольский машиностроительный завод" Россия, 142115, Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроительной, д23. Контактный тел.: +7 (495) 913-87-88 www.podolskmash.ru	Обследование не проводилось.				30 лет	138 684					
-------------	-------------------------------	--	---	------------------------------	--	--	--	--------	---------	--	--	--	--	--

КОТЛЫ

1 5 3	Экибастузкая ГРЭС-1 (4000МВт)	БЛОК №7 П-57-3М 1983г.	ОАО "Подольский машиностроительный завод" Россия, 142115, Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроительной, д23. Контактный тел.: +7 (495) 913-87-88 www.podolskmash.ru	25.05.09г. ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» входит в состав ОАО «Энергостройинвест-Холдинг», Россия, Екатеринбург, ул. Первомайская, 56 Тел.: + 7 (343) 350-32-35, www.iceu.ru отчет «Оценка технического состояния и остаточного ресурса металла п/н к/а №7», разрешено до 179 352ч.				1 (2008г.) 1 (2009г.) 1 (2010г.)	179 352	139 709				
-------------	-------------------------------	--	---	---	--	--	--	--	---------	---------	--	--	--	--

ТУРБИНЫ

1 5 4	Экибастузкая ГРЭС-1 (4000МВт)	БЛОК №7 К-500-240-2 1983г.	ОАО «Силловые машины», Россия, С-Петербург, ул. Ватунина д.3, Лит. А. тел.: +7 (812) 3467037, 3467035 E-mail: mail@power-m.ru , mail@power-m.ru , www.power-m.ru	12.11.07г. ОАО «Сибтехэнерго», Россия, г.Новосибирск, ул. Планировочная 18/1, тел.: 8 (383) 3617596, 3517987 E-mail: sibte@sibte.ru Заключение экспертизы промышленной безопасности не техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – турбину ст.№7 Разрешено до 170 985ч.					170 985	139 709				
-------------	-------------------------------	--	---	---	--	--	--	--	---------	---------	--	--	--	--

ГЕНЕРАТОРЫ

1 5 5	Экибастузкая ГРЭС-1 (4000МВт)	БЛОК №7 ТВВ-500-2 1983г.	ОАО «Силловые машины», Россия, С-Петербург, ул. Ватунина д.3, Лит. А. тел.: +7 (812) 3467037, 3467035 E-mail: mail@power-m.ru , mail@power-m.ru , www.power-m.ru	Обследование не проводилось.				1 (2009г.)	30 лет	139 709				
-------------	-------------------------------	--	---	------------------------------	--	--	--	------------	--------	---------	--	--	--	--

КОТЛЫ

1 5 6	АО "Станция Экибастузс кая ГРЭС-2" (1000 МВт)	ПП 1650/255 (П-57Р) ст. №1 1990г.	ОАО "Подольский машиностроител ьный завод" Россия, 142115, Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроител ей, д23.	Контроль в объеме наработки 100 тыс.часов проводился с 2007года по 2009год лабораторией металлов АО "СЭГРЭС-2" и ТОО "Фирма Казнергоналадка" г.Алматы, пр.Сейфулина, 410, E-mail: ken@ken.kz	1 (2010г.)	100 000	118 075						
1 5 7		ПП 1650/255 (П-57Р) ст. №2 1993г.	Контактный телефон/факс : (495) 913-87-88 www.podolskmash.ru	Контроль в объеме наработки 100 тыс.часов запланирован на 2010- 2011г.г. В 2010году контроль проводился ТОО "Фирма Казнергоналадка" г. Алматы, пр.Сейфулина, 410, E-mail: ken@ken.kz	1 (2010г.)	100 000	96 722						

ТУРБИНЫ

1 5 8	АО "Станция Экибастузс кая ГРЭС-2" (1000 МВт)	К-500-240-4 ст. №1 1990г.	ОАО «Силовые машины», Россия, С-Петербург, ул. Ватулина д.3, Лит. А. тел.: +7 (812) 3467037, 3467035	25.11.2006года . ТОО "ИДЦ "Спектр"" г. Павлодар Ул. Естая, 85 тел.: 8 (7182) 503595 Продлена до наработки146 854 ч.			146 854	118 075					
1 5 9		К-500-240-4 ст. №2 1993г.	E-mail: mail@power-m.ru mail@power-m.ru www.power-m.ru	Работы по обследованию турбины с целью продления срока службы запланированы на 2011год в период кап. ремонта			100 000	96 722					

ГЕНЕРАТОРЫ

1 6 0	АО "Станция Экибастузс кая ГРЭС-2" (1000 МВт)	ТВВ-500-2Е У3 ст№1 1990г.	ОАО "Электросила" Россия, Санкт- Петербург, Московский пр., 139	Обследование не проводилось.			30 лет	118 075 (20 лет)					
1 6 1		ТВВ-500-2Е У3 ст№2 1993г.	(812) 3879534, 3881874 E-mail: elsila@elsila.spb.ru и www.rtifor.rsoft.ru	Обследование не проводилось.	1 (2009г.)		30 лет	96 772 (17 лет)					

КОТЛЫ

1 6 2	АО «Павлодар энерго» ТЭЦ-3 (440МВт)	БКЗ-420-14 0 ст.№1 1972г.	ОАО "Сибэнергомаш", Россия Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 26. Тел.: +7 (3852) 777-520, +7 (3852) 778-177, факс: +7 (3852) 778-064. E-mail: <a href="mailto:par@sibenergoma
sh.com">par@sibenergoma sh.com <a href="http://www.sibenergoma
sh.com">www.sibenergoma sh.com	С 2008г. Не эксплуатируется. Контроль барабана провели в 2008г. – результаты удовлетворительные. Отчет №106-Б от 03.02.09г. ЛМиС АО «Павлодарэнерго», г.Павлодар, тел.: 8 (7182) 399399, Северная промзона.				300 000	124 420				
1 6 3		БКЗ-420-14 0 ст.№2 1972г.		Обследование не проводилось.			1 (2010г.)	300 000	198 887				
1 6 4		БКЗ-420-14 0 ст.№3 1973г.		Обследование не проводилось.			1 (2008г.) 2 (2010г.)	300 000	182 537				
1 6 5		БКЗ-420-14 0 ст.№4 1975г.		Обследование не проводилось.			4 (2008г.) 3 (2010г.)	300 000	170 772				
1 6 6		БКЗ-420-14 0 ст.№5 1976г.		Обследование не проводилось.			4 (2008г.) 1 (2010г.)	300 000	184 306				
1 6 7		БКЗ-420-14 0 ст.№6 1978г.		Обследование не проводилось.			1 (2010г.)	300 000	170 873				

ТУРБИНЫ

1 6 8	АО «Павлодар энерго» ТЭЦ-3 (440МВт)	ПТ-60-130 ст.№1 1972г.	Чехословацкая Фирма Skoda	Обследование не проводилось.				220 000	105 536				
1 6 9		ПТ-60-130 ст.№2 1972г.		Не эксплуатируется.				220 000	143 455				
1 7 0		Р-50-130/13 ст.№3 1973г.	Ленинградский Механический Завод им. К. Либкнехта, ФГУП, Россия, Санкт- Петербург, 194044, ул. Чугунная, 14	18.08.10г. ТОО Фирма "Казэнергонадка", г. Алматы, пр.Сейфулина, 410, E-mail: ken@ken.kz Заключение №01-706 КЭН .				220 000	222 843				

ТУРБИНЫ

1 7 1	АО «Павлодар энерго» ТЭЦ-3 (440МВт)	T-100/120-1 30 (УТМЗ) ст.№4 1975г.	ЗАО «Уральский турбинный завод», Россия, г. Екатеренбург, ул. Фронтových бригад 18, Тел.: +7 (343) 3264109 E-mail: mail@utz.ru	20.01.09г. ТОО Фирма "Казэнергоналадка", г. Алматы, пр. Сейфулина, 410, E-mail: ken@ken.kz Заключение №2151 КЭН. Разрешено до 261 461ч.					261 461	233 454					
1 7 2		T-100/120-1 30 (УТМЗ) ст.№5 1976г.			29.05.09г. ТОО Фирма "Казэнергоналадка", г. Алматы, пр. Сейфулина, 410, E-mail: ken@ken.kz Заключение №221 КЭН. Разрешено до 255 021ч.					255 021	225 881				
1 7 3		T-100/120-1 30 (УТМЗ) ст.№6 1977г.			Обследование не проводилось.						220 000	205 897			

КОТЛЫ

1 7 4	АО «Павлодар энерго» ТЭЦ-2 (110МВт)	БКЗ-160-10 0 ст.№1 1961г.	ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru www.bkz.ru	25.09.09г. ТОО «Фирма ТАРХАН- ПА», Казахстан, Карагандинская обл., г. Темиртау, ул. Мичурина 2, тел.: 8 (7213) 987011 Срок продлен на 10 000ч.			2 (2009г.) 1 (2010г.)	(235 000) 245 000	236 888							
1 7 5		БКЗ-160-10 0 ст.№2 1961г.			Обследование не проводилось.			1 (2008г.)	300 000	246 696						
1 7 6		БКЗ-160-10 0 ст.№3 1962г.			Обследование не проводилось.				1 (2008г.) 1 (2009г.)	300 000	237 896					
1 7 7		БКЗ-160-10 0 ст.№4 1963г.			Обследование не проводилось.				1 (2008г.) 1 (2009г.)	300 000	249 143					
1 7 8		БКЗ-160-10 0 ст.№5 1969г.			Обследование не проводилось.				2 (2008г.)	300 000	208 660					

ТУРБИНЫ

1 7 9	АО «Павлодар энерго» ТЭЦ-2 (110МВт)	ПР-25-90/1 3 ст.№1 1961г.	ОАО «Силловые машины», Россия, С-Петербург, ул. Ватунина д.3, Лит. А. тел.: +7 (812) 3467037, 3467035 E-mail: mail@power-m.ru www.power-m.ru	27.07.10г. Произведен контроль литых корпусных деталей турбины ТОО Фирма "Казэнергоналадка", г. Алматы, пр. Сейфулина, 410, E-mail: ken@ken.kz Документы на согласовании в ТОО Фирма «Казэнергоналадка»					270 000	306 284				
-------------	---	--	---	---	--	--	--	--	---------	---------	--	--	--	--

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТУРБИНЫ

180	АО «Павлодар энерго» ТЭЦ-2 (110МВт)	ПР-25-90/1 3 ст.№2 1961г.	ОАО «Силловые машины», Россия, С-Петербург, ул. Ватунина д.3, Лит. А. тел.: +7 (812) 3467037, 3467035 E-mail: mail@power-m.ru www.power-m.ru	2009г. ТОО Фирма "Казэнергонадка", г. Алматы, пр.Сейфулина, 410, E-mail: ken@ken.kz Разрешено до 360 454ч.					360 454	298 860				
181		ПР-60-90/1 3 ст.№3 1963г.			2008г. ТОО Фирма "Казэнергонадка", г. Алматы, пр.Сейфулина, 410, E-mail: ken@ken.kz Разрешено до 360 454ч.					360 454	318 211			

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОТЛЫ

182	ТОО «АЭС Согринская ТЭЦ» (50МВт)	БКЗ-160-10 0 ФБ ст. №1 1961г.	ЗАО «Барнаулский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: +7 (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru	2008г. ТОО «ВК Промэнерго», г. Усть-Каменогорск, ул.Заводская 2, тел.: 8 (7232) 400026, 297640.		1 (2009г.)			300 000	225 218				
183		БКЗ-160-10 0 ФБ ст. №2 1962г.			1 (2010г.)			300 000	217 854					
184		БКЗ-160-10 0 ФБ ст. №3 1966г.			2010г. ЗАО «ЭПСИБОРГРЭС», Россия, г.Екатеренбург, Красноармейская 9А, тел.: +7 (343) 2683680, E-mail: interunis@el.ru				300 000	234 124				

ТУРБИНЫ

185	ТОО «АЭС Согринская ТЭЦ» (50МВт)	ПТ-25-90/1 0 ст.№1 1961г.	ОАО «Турбомоторный завод», Россия, г. Екатеринбург, ул. Фронтových Бригад 18, тел.: 8 (343) 394218 www.elsib.ru	Обследование не проводилось.					270 000	280 726				
186		ПТ-25-90/1 0 ст.№2 1962г.			2008г. Техническое диагностирование ротора турбины, ТОО «ИДЦ Спектр», Казахстан г.Павлодар тел.: 8 (7182) 334320. Срок продлен на 25 000ч. 2008г. Срок работы корпусных продлен на 30 000ч. ТОО «ВК Промэнерго», г.Усть-Каменогорск, ул.Заводская 2, тел.: 8 (7232) 400060, 297640, 479798 2008г. Срок дальнейшей эксплуатации пароперепускных труб, турбин продлен на 30 000ч. ЗАО «СибОРГРЭС», Россия, г.Екатеренбург, ул. красноармейская 92А, тел.: 8 (343) 2683680					295 000	300 266			

ТУРБИНЫ

1 8 7	ТОО «АЭС Согринская ТЭЦ» (50МВт)	ТВС-30 ст. №1 1961г.	ОАО «Научно- производственно е «ЭЛСИБ», Россия, г. Новосибирск, ул. Сибиряков- гвардейев 56. www.elsib.ru	Обследование не проводилось.				270 000	280 726				
1 8 8		ТВС-30 ст. №2 1962г.		Обследование не проводилось.				270 000	300 266				

ТУРБИНЫ

1 8 9	ТОО «Казцинк» Бухтармин ская ГЭС (675МВт)	РО 70/0937- В410 ст.№4 2001г.	ОАО «Силловые машины», Россия, С-Петербург, ул. Ватунина д.3, Лит. А. тел.: +7 (812) 3467037, 3467035 E-mail: mail@power-m.ru mail@power-m.ru www.power-m.ru	2007г. ТОО «ВК Промэнергоремонт» Казахстан, Усть-Каменогорск, ул.Заводская, 2, а/я 366 тел.: 8 (7232) 472369				175 200	46 737				
1 9 0		РО 70/0937- В410 ст.№5 2002г.		2008г. ТОО «ВК Промэнергоремонт». Казахстан, Усть-Каменогорск, ул.Заводская, 2, а/я 366 тел.: 8 (7232) 472369				175 200	34 780				
1 9 1		РО 70/0937- В410 ст.№2 2002г.		2010г. ТОО «ВК Промэнергоремонт». Казахстан, Усть-Каменогорск, ул.Заводская, 2, а/я 366 тел.: 8 (7232) 472369				175 200	38 183				
1 9 2		РО 70/0937- В410 ст.№3 2003г.		2007г. ТОО «ВК Промэнергоремонт». Казахстан, Усть-Каменогорск, ул.Заводская, 2, а/я 366 тел.: 8 (7232) 472369				175 200	40 309				
1 9 3		РО 70/0937- В410 ст.№6 2004г.		2008г. ТОО «ВК Промэнергоремонт». Казахстан, Усть-Каменогорск, ул.Заводская, 2, а/я 366 тел.: 8 (7232) 472369				175 200	36 782				
1 9 4		РО 70/0937- В410 ст.№9 2005г.		2005г. ТОО «ВК Промэнергоремонт». Казахстан, Усть-Каменогорск, ул.Заводская, 2, а/я 366 тел.: 8 (7232) 472369				175 200	24 237				
1 9 5		РО 70/0937- В410 ст.№1 2006г.		2007г. ТОО «ВК Промэнергоремонт». Казахстан, Усть-Каменогорск, ул.Заводская, 2, а/я 366 тел.: 8 (7232) 472369				175 200	11 377				

ТУРБИНЫ

196	ТОО «Казцинк» Бухтарминская ГЭС (675МВт)	РО 70/0937-В410 ст.№8 2006г.	ОАО «Силловые машины», Россия, С-Петербург, ул. Ватулина д.3, Лит. А. тел.: +7 (812) 3467037, 3467035 E-mail: mail@power-m.ru mail@power-m.ru www.power-m.ru	2006г. ТОО «ВК Промэнергоремонт». Казахстан, Усть-Каменогорск, ул.Заводская, 2, а/я 366 тел.: 8 (7232) 472369				175 200	18 997				
197		РО 70/0937-В410 ст.№8 Монтаж.		Обследование не проводилось.				175 200	0				

ГЕНЕРАТОРЫ

198	ТОО «Казцинк» Бухтарминская ГЭС (675МВт)	СВБ-850/19 0-48 ст.№1 1960г.	ОАО «Научно-производственное «ЭЛСИБ», Россия, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейев 56. www.elsib.ru	2006г. ТОО «ВК Промэнергоремонт». Казахстан, Усть-Каменогорск, ул.Заводская, 2, а/я 366 тел.: 8 (7232) 472369				Не регламентирован заводом-изготовителем	150 024				
199		СВБ-850/19 0-48 ст.№2 1960г.		2010г. ТОО «ВК Промэнергоремонт». Казахстан, Усть-Каменогорск, ул.Заводская, 2, а/я 366 тел.: 8 (7232) 472369					250 754				
200		СВБ-850/19 0-48 ст.№3 1960г.		2003г. ТОО «ВК Промэнергоремонт». Казахстан, Усть-Каменогорск, ул.Заводская, 2, а/я 366 тел.: 8 (7232) 472369					293 308				
201		СВБ-850/19 0-48 ст.№4 1961г.		2007г. ТОО «ВК Промэнергоремонт». Казахстан, Усть-Каменогорск, ул.Заводская, 2, а/я 366 тел.: 8 (7232) 472369					168 278				
202		СВБ-850/19 0-48 ст.№5 1961г.		2008г. ТОО «ВК Промэнергоремонт». Казахстан, Усть-Каменогорск, ул.Заводская, 2, а/я 366 тел.: 8 (7232) 472369					274 884				
203		СВБ-850/19 0-48 ст.№6 1961г.		2004г. ТОО «ВК Промэнергоремонт». Казахстан, Усть-Каменогорск, ул.Заводская, 2, а/я 366 тел.: 8 (7232) 472369					260 935				
204		СВБ-850/19 0-48 ст.№8 1964г.		2006г. ТОО «ВК Промэнергоремонт».					167 792				

ГЕНЕРАТОРЫ

205	ТОО «Казцинк» Бухтарминская ГЭС (675МВт)	СВБ-850/19 0-48 ст.№7 1965г.	ОАО «Научно-производственное «ЭЛСИБ», Россия, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев 56. www.elsib.ru	Обследование не проводилось.				Не регламентирован заводом-изготовителем	120 541				
206		СВБ-850/19 0-48 ст.№7 1966г.		2005г. ТОО «ВК Промэнергоремонт». Казахстан, Усть-Каменогорск, ул.Заводская, 2, а/я 366 тел.: 8 (7232) 472369					172 792				

КОТЛЫ

207	Усть-Каменогорская ТЭЦ (250МВт)	ЦКТИ-75-39 ст.№7 1953г.	ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru	12.03.07г. ТОО «ВК Промэнергоремонт». Казахстан, Усть-Каменогорск, ул.Заводская, 2, а/я 366 тел.: 8 (7232) 472369				300 000	150 024				
208		ЦКТИ-75-39 ст.№8 1956г.		13.12.09г. ТОО «ВК Промэнергоремонт». Казахстан, Усть-Каменогорск, ул.Заводская, 2, а/я 366 тел.: 8 (7232) 472369				300 000	180 924				
209		ЦКТИ-75-39 ст.№9 1957г.		22.10.07г. ТОО «ВК Промэнергоремонт». Казахстан, Усть-Каменогорск, ул.Заводская, 2, а/я 366 тел.: 8 (7232) 472369				300 000	173 694				
210		ЦКТИ-75-39 ст.№10 1957г.		300 000	173 694								
211		БКЗ-320-14 0 ст.№11 1966г. Август.		27.07.09г. ТОО «ВК Промэнергоремонт». Казахстан, Усть-Каменогорск, ул.Заводская, 2, а/я 366 тел.: 8 (7232) 472369			1 (2010г.)	300 000	241 251				
212		БКЗ-320-14 0 ст.№12 1967г. Июль.		05.02.10г. ТОО «ВК Промэнергоремонт». Казахстан, Усть-Каменогорск, ул.Заводская, 2, а/я 366 тел.: 8 (7232) 472369			2 (2010г.)	300 000	233 475				
213		БКЗ-320-14 0 ст.№13 1970г. Май.		06.05.10г. ТОО «ВК Промэнергоремонт». Казахстан, Усть-Каменогорск, ул.Заводская, 2, а/я 366 тел.: 8 (7232) 472369				300 000	201 674				

КОТЛЫ

2 1 4	Усть-Каменогорская ТЭЦ (250МВт)	БКЗ-320-140 ст. №14 1970г. Ремонт до 28.10.10г.	ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru www.bkz.ru	18.04.09г. (выборочное) ТОО «ВК Промэнергоремонт», Казахстан, Усть-Каменогорск, ул.Заводская, 2, а/я 366 тел.: 8 (7232) 472369			2 (2010г.)	300 000	201 674				
2 1 5		Е-500 (ТПЕ-430/А) ст. №15 1997г. (ремонт) до 15.10.10 г.	ОАО ТКЗ «Красный котельщик», Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина д.220, тел.: +7 (8634) 313601, 316301 E-mail: www.tkz.ru	Обследование не проводилось.				300 000	73 406				

ТУРБИНЫ

2 1 6	Усть-Каменогорская ТЭЦ (250МВт)	Р-9-29/1,2 ст. №5 1951г.	Метро-Викерс, Англия	Обследование не проводилось.				Ведется периодический контроль тех. состояния оборудования (на предприятии нет данных о парковом ресурсе данного оборудования)	243 431				
2 1 7		Р-8-29/1,2 ст. №56 1951г.	ЗАО "Завод "Киров-Энергомаш" Россия, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 тел.: +7 (812) 783-68-90, 783-68-84, 252-16-92 www.kz-energo.spb.ru	Обследование не проводилось.					345 110				
2 1 8		Р-8-29/1,2 ст. №7 1952г.		Обследование не проводилось.					336 288				
2 1 9		Р-8-29/1,2 ст. №8 1954г.		Обследование не проводилось.					337 256				
2 2 0		Р-3,5-29/7 ст. №4 1959г.	ОАО «Калужский турбинный завод», г.Калуга, ул.Глаголева 32, тел.: 8 (4842) 783600, 783610 www.ktz.kaluga.ru	Обследование не проводилось.					173 333				
2 2 1		Т-50-130 ст. №10 1966г.	ЗАО «Уральский турбинный завод», Россия, г. Екатеринбург, ул. Фронтových бригад 18,	09.09.06г. ТОО «ВК Промэнергоремонт», Казахстан, Усть-Каменогорск, ул.Заводская, 2, а/я 366 тел.: 8 (7232) 472369				220 000	243 584				

ТУРБИНЫ

2 2 2	Усть-Каменогорская ТЭЦ (250МВт)	P-38-130-32 ст.№9 1967г.	ЗАО «Уральский турбинный завод», Россия, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад 18, Тел.: +7 (343) 3264109 E-mail: mail@utz.ru www.utz.ru	АО «Казремэнерго» Казахстан, г. Алматы, ул. Тулебаева, 82. Телефоны: +(727) 2725537, 2722571, 2725535, 2724133. E-mail: kazremenergo@mail.ru www.kazremenergo.kz					220 000	275 734				
2 2 3		T-100-130 ст.№11 1970г.	E-mail: mail@utz.ru www.utz.ru	16.10.08г. ТОО «ВК Промэнергоремонт». Казахстан, Усть-Каменогорск, ул.Заводская, 2, а/я 366 тел.: 8 (7232) 472369					220 000	246 983				

ГЕНЕРАТОРЫ

2 2 4	Усть-Каменогорская ТЭЦ (250МВт)	T-2-6-2 ст. №4 1959г.	ОАО «Троицкий электромеханический завод» Россия, г.Троицк, Челябинской области, ул. Малышева, 34. Тел.: +7 (35163) 2-01-38, 2-74-25, 2-16-46 www.ural-temz.ru	Обследование не проводилось.				Ведется периодический контроль тех. состояния оборудования (на предприятии нет данных о парковом ресурсе данного оборудования)	173 333					
2 2 5		Метро-Виккерс ст. №5 1951г.	Завод: Метро-Виккерс», Англия	Обследование не проводилось.					243 431					
2 2 6		T-2-12-2 ст. №6 1951г.	ОАО «Силовые машины», Россия, С-Петербург, ул. Ватулина д.3, Лит. А. тел.: +7 (812) 3467037, 3467035 E-mail: mail@power-m.ru www.power-m.ru	Обследование не проводилось.					345 110					
2 2 7		T-2-12-2 ст. №7 1952г.	ОАО «Турбоатом», Украина, г. Харьков Московский пр., 199, E-mail: office@turboatom.com www.turboatom.com	Обследование не проводилось.					336 288					
2 2 8		TГВ-25 ст. №8 1954г.	ОАО «Турбоатом», Украина, г. Харьков Московский пр., 199, E-mail: office@turboatom.com www.turboatom.com						285 322					

ГЕНЕРАТОРЫ

2 2 9	Усть-Каменогорская ТЭЦ (250МВт)	ТВФ-60-2 ст.№10 1966г.	ОАО «Силловые машины», Россия, С-Петербург, ул. Ватулина д.3, Лит. А. тел.: +7 (812) 3467037, 3467035 E-mail: mail@power-m.ru www.power-m.ru	Обследование не проводилось.				Ведется периодический контроль тех. состояния оборудования (на предприятии нет данных о парковом ресурсе данного оборудования)	275 437								
2 3 0		ТВФ-60-2 ст.№9 1967г.							ОАО «Научно-производственное «ЭЛСИБ», Россия, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев 56. www.elsib.ru	Обследование не проводилось.					243 584		
2 3 1		ТВФ-120-2 ст.№11 1970г.							ОАО «Научно-производственное «ЭЛСИБ», Россия, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев 56. www.elsib.ru	Обследование не проводилось.						246 983	

ГЕНЕРАТОРЫ

2 3 2	ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» (702МВт)	СВ-1636/20 0-80 УХЛ ст.№1 1987г.	ОАО «Силловые машины», Россия, С-Петербург, ул. Ватулина д.3, Лит. А. тел.: +7 (812) 3467037, 3467035 E-mail: mail@power-m.ru www.power-m.ru	Обследование не проводилось.					262 800	126 161							
2 3 3		СВ-1636/20 0-80 УХЛ ст.№2 1988г.							Обследование не проводилось.		1 (2010г.)		262 800	62 536			
2 3 4		СВ-1636/20 0-80 УХЛ ст.№3 1988г.							Обследование не проводилось.				262 800	60 182			
2 3 5		СВ-1636/20 0-80 УХЛ ст.№4 1989г.							Обследование не проводилось.				262 800	48 788			
2 3 6		СВ-1636/20 0-80 УХЛ ст.№5 1990г.							Обследование не проводилось.				262 800	103 371			
2 3 7		СВ-1636/20 0-80 УХЛ ст.№4 1996г.							Обследование не проводилось.				262 800	41 674			

ТУРБИНЫ

2 3 8	ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» (702МВт)	ПЛ-50-В-850 ст. №1 1987г.	ОАО «Турбоатом», Украина, г. Харьков Московский пр., 199, E-mail:	Обследование не проводилось.					262 800	126 161			
-------------	------------------------------------	-------------------------------------	--	------------------------------	--	--	--	--	----------------	----------------	--	--	--

ТУРБИНЫ

2 3 9	ТОО «АЭС Шульбинск ая ГЭС» (702МВт)	ПЛ-50- В-850 ст. №2 1988г.	ОАО «Турбоатом», Украина, г. Харьков Московский пр., 199, E-mail: office@turboatom.com www.turboatom.com	Обследование не проводилось.				262 800	126 161			
2 4 0		ПЛ-50- В-850 ст. №3 1988г.		Обследование не проводилось.				262 800	62 536			
2 4 1		ПЛ-50- В-850 ст. №4 1989г.		Обследование не проводилось.				262 800	48 788			
2 4 2		ПЛ-50- В-850 ст. №5 1990г.		Обследование не проводилось.				262 800	103 371			
2 4 3		ПЛ-50- В-850 ст. №6 1996г.		Обследование не проводилось.				262 800	41 674			

КОТЛЫ

2 4 4	АО «Риддер ТЭЦ» (41МВт)	ЦКТИ-75-39 ф ст.№1 1956г.	Завод им. Годвальда, г. Борно, Чехословакия	2006г. ГУ «ДЧС по ВКО», г.Усть- Каменогорск, тел.: 8 (7232) 249382			3 (2008г.) 4(2009г.) 1 (2010г.)	300 000	233 484			
2 4 5		ЦКТИ-75-39 ф ст.№2 1956г.		2009г. ГУ «ДЧС по ВКО», г.Усть- Каменогорск, тел.: 8 (7232) 249382			2 (2008г.) 3 (2009г.) 1 (2010г.)	300 000	229 852			
2 4 6		ЦКТИ-75-39 ф ст.№3 1956г.		2006г. ГУ «ДЧС по ВКО», г.Усть- Каменогорск, тел.: 8 (7232) 249382			3 (2008г.) 2 (2010г.)	300 000	204 994			
2 4 7	ОАО "Подольский машиностроител ьный завод" Россия, 142115, Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроител ей, д23. Контактный тел.: +7 (495) 913-87-88 www.podolskmash.ru	ПК-19-2 ст. №4 1958г.	2010г. ГУ «ДЧС по ВКО», г.Усть- Каменогорск, тел.: 8 (7232) 249382		1 (2009г.)	10 (2008г.) 3 (2009г.) 5 (2010г.)	300 000	215 450				
2 4 8		ПК-19-2 ст. №5 1958г.	2007г. ГУ «ДЧС по ВКО», г.Усть- Каменогорск, тел.: 8 (7232) 249382		1 (2010г.)	11 (2008г.) 4 (2009г.) 3 (2010г.)	300 000	205 749				
2 4 9		ПК-19-2 ст. №6 1972г.	2007г. ГУ «ДЧС по ВКО», г.Усть- Каменогорск, тел.: 8 (7232) 249382		1 (2008г.)	4 (2008г.) 2 (2010г.)	300 000	152 922				

ТУРБИНЫ

250	АО «Риддер ТЭЦ» (41МВт)	ПТ-30/90-10 ст.№5 1958г.	ОАО «Турбомоторный завод» Россия, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, 18 Тел.: +7 (343) 39-42-18, 34-97-35 www.tmv.ru	2009г. ГУ «ДЧС по ВКО», г.Усть-Каменогорск, тел.: 8 (7232) 249382	1 (2010г.)	1 (2008г.) 1 (2010г.)	300 000	251 489				
251		BP-5 ст.№4 1958г.		2009г. ГУ «ДЧС по ВКО», г.Усть-Каменогорск, тел.: 8 (7232) 249382	1 (2009г.)		300 000	134 092				
252		ПТ-12/15-35/10М ст. №1 2004г.	ОАО «Калужский турбинный завод», г.Калуга, ул.Глаголева 32, тел.: 8 (4842) 783600, 783610 www.ktz.kaluga.ru	Обследование не проводилось.	1 (2008г.)	1 (2008г.)	300 000	45 469				
253		ПТ-12/15-35/10М ст. №1 2006г.		Обследование не проводилось.		3 (2008г.) 1 (2009г.)	300 000	134 092				

ГЕНЕРАТОРЫ

254	АО «Риддер ТЭЦ» (41МВт)	ТВС-30 ст. №5 1958г.	ОАО «Научно-производственное «ЭЛСИБ», Россия, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейев 56. www.elsib.ru	Обследование не проводилось.			300 000	251 489				
255		T-2-6-2 ст. №4 1958г.	«Электросила» им.Кирова, в составе ОАО «Силловые машины», Россия, С-Петербург, ул. Ватулина д.3, Лит. А. тел.: +7 (812) 3467037, 3467035 E-mail: mail@power-m.ru mail@power-m.ru www.power-m.ru	Обследование не проводилось.			300 000	134 092				
256		T-12-2УЗ ст.№1 2004г.	ОАО «Троицкий электромеханический завод» Россия, г.Троицк, Челябинской области, ул. Малышева, 34. Тел.: +7 (35163) 2-01-38, 2-74-25, 2-16-46 www.ural-temz.ru	Обследование не проводилось.			300 000	45 469				

ГЕНЕРАТОРЫ

2 5 7	АО «Риддер ТЭЦ» (41МВт)	Т-12-2У3 ст.№1 2006г.	ОАО «Троицкий электромеханиче ский завод» Россия, г.Троицк, Челябинской области, ул. Малышева, 34. Тел.: +7 (35163) 2-01-38, 2-74-25, 2-16-46 www.ural-temz.ru	Обследование не проводилось.				300 000	11 827				
-------------	----------------------------------	------------------------------------	--	------------------------------	--	--	--	---------	--------	--	--	--	--

ГЕНЕРАТОРЫ

2 5 8	ТОО «АЭС Усть- Каменогор ская ГЭС» (331МВт)	СВ 1160/180-72 1952г.	ОАО «Силовые машины», Россия, С-Петербург, ул. Ватулина д.3, Лит. А. тел.: +7 (812) 3467037, 3467035 E-mail: mail@power-m.ru mail@power-m.ru www.power-m.ru	2008г. Doble POWER test Ltd, Великобритания (обследование состояния изоляции). Doble Engineering Company . Phone: +1 617-926-4900 Fax: +1 617-926-0528 www.doble.com 2008г. ТОО «ВК Промэнергоремонт» (вибрационные испытания). г. Усть-Каменогорск, ул.Заводская 2, тел.: 8 (7232) 400026, 297640.			1 (2010г.)	300 000	340 759				
2 5 9		СВ 1160/180-72 1953г.		2010г. ТОО «ВК Промэнергоремонт» (вибрационные испытания). г. Усть-Каменогорск, ул.Заводская 2, тел.: 8 (7232) 400026, 297640.			1 (2010г.)	300 000	307 348				
2 6 0		СВ 1160/180-72 1953г.		2006г. ТОО «ВК Промэнергоремонт» (вибрационные испытания). г. Усть-Каменогорск, ул.Заводская 2, тел.: 8 (7232) 400026, 297640.			2 (2010г.)	300 000	365 772				
2 6 1		СВ 1160/180-72 1959г.	ОАО «Научно- производственно е «ЭЛСИБ», Россия, г. Новосибирск, ул. Сибиряков- Гвардейев 56. www.elsib.ru	2008г. ТОО «ВК Промэнергоремонт» (вибрационные испытания). г. Усть-Каменогорск, ул.Заводская 2, тел.: 8 (7232) 400026, 297640.				300 000	289 268				

ГЕНЕРАТОРЫ

2 6 2	ТОО «АЭС Усть- Каменогор оская ГЭС» (331МВт)	РО 123 ВМ 545 1952г.	ОАО «Силовые машины», Россия, С-Петербург, ул. Ватулина д.3, Лит. А. тел.: +7 (812) 3467037, 3467035 E-mail: mail@power-m.ru mail@power-m.ru www.power-m.ru	Обследование не проводилось.				300 000	340 759				
2 6 3		РО 123 ВМ 545 1953г.		Обследование не проводилось.				300 000	307 348				
2 6 4		РО 123 ВМ 545 1953г.		Обследование не проводилось.				300 000	365 772				
2 6 5		РО 123 ВМ 545 1959г.		Обследование не проводилось.				300 000	289 268				

КОТЛЫ

2 6 6	ГКП «Теплоком мунэнерго » ТЭЦ-1 (410МВт)	ТП-35 ст. №4 1959г.	ОАО «Белгородский завод энергетического машиностроения », Россия, г. Белгород, пр.Б. Хмельницкого 11, тел.: +7 (0722) 266241 www.belenergoma-sh.ru	2006г. АО «Казремэнерго» Казахстан, г. Алматы, ул. Тулбаева, 82. Телефоны: +(727) 2725537, 2722571, 2725535, 2724133. E-mail: kazremenergo@mail.ru www.kazremenergo.kz			5 (2010г.)	216 000	251 853				
2 6 7		ТП-35 ст. №5 1958г.		9 (2010г.)	216 000	276 263							
2 6 8		БКЗ-75 ст. №6 1981г.		2006г. АО «Казремэнерго» Казахстан, г. Алматы, ул. Тулбаева, 82. Телефоны: +(727) 2725537, 2722571, 2725535, 2724133. E-mail: kazremenergo@mail.ru www.kazremenergo.kz			1 (2010г.)	216 000	133 328				
2 6 9		БКЗ-75 ст. №7 1986г.		3 (2010г.)	216 000	108 392							
2 7 0		ПТВМ-50 ст.№1 1972г.		ОАО «Торговый дом Дорогобужотлом аш», Россия, Смоленская область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровск ий. Тел.: +7 (48144) 54177, 53245, 29390 www.dkm.ru	2006г. АО «Казремэнерго» Казахстан, г. Алматы, ул. Тулбаева, 82. Телефоны: +(727) 2725537, 2722571, 2725535, 2724133. E-mail: kazremenergo@mail.ru www.kazremenergo.kz				216 000	145 147			

КОТЛЫ

2 7 1	ГКП «Теплоком мунэнерго »	ПТВМ-50 ст.№2 1973г.	ОАО «Торговый дом Дорогобужкотлом аш», Россия, Смоленская область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровск ий. Тел.: +7 (48144) 54177, 53245, 29390 www.dkm.ru	2006г. АО «Казремэнерго» Казахстан, г. Алматы, ул. Тулбаева, 82. Телефоны: +(727) 2725537, 2722571, 2725535, 2724133. E-mail: kazremenergo@mail.ru www.kazremenergo.kz				216 000	72 000				
2 7 2	ТЭЦ-1 (410МВт)	КВГМ-100 ст.№3 1992г.						216 000	38 713				

ТУРБИНЫ

2 7 3	ГКП «Теплоком мунэнерго »	ЛМЗ-40 ст. №1 1934г.	ОАО «Силовые машины», Россия, С-Петербург, ул. Ватулина д.3, Лит. А. тел.: +7 (812) 3467037, 3467035 E-mail: mail@power-m.ru www.power-m.ru	2006г. АО «Казремэнерго» Казахстан, г. Алматы, ул. Тулбаева, 82. Телефоны: +(727) 2725537, 2722571, 2725535, 2724133. E-mail: kazremenergo@mail.ru www.kazremenergo.kz			4 (2010г.)	216 000	401 857				
2 7 4	ТЭЦ-1 (410МВт)	ЛМЗ-40 ст. №2 1934г.						216 000	426 981				
2 7 5		ЛМЗ-40 ст. №3 1934г.					4 (2010г.)	216 000	402 132				
2 7 6		АТ-6 ст.№3 1959г.		Обследование не проводилось.				270 000	288 304				
2 7 7		Т-2-6-2 ст. №3 1959г.						270 000	288 304				
2 7 8		Р-12-35-5 ст.№2 1998г.	ОАО «Калужский турбинный завод», г.Калуга , ул.Глаголева 32, тел.: 8 (4842) 783600, 783610 www.ktz.kaluga.ru	Обследование не проводилось.				270 000	52 244				
2 7 9		Т12-6-2 ст. №2 1998г.		Обследование не проводилось.				270 000	52 244				

ТУРБИНЫ

2 8 0	ТОО «Компания «ЛК ГЭС» Хариузовс кая ГЭС (5,625МВт)	ЛМЗ ст.№1 1928г.	Ленинградский Механический Завод им. К. Либкнехта, ФГУП, Россия, Санкт- Петербург, 194044, ул. Чугунная, 14	Обследование не проводилось.				300 000	337 967				
2 8 1		Финскютен ст.№2 1928г.	Завод «Финскютен» Швеция	Обследование не проводилось.				300 000	314 875				

ТУРБИНЫ

282	ТОО «Компания «ЛК ГЭС» Хариузовская ГЭС (5,625МВт)	Турбина ст. №3 1928г.	Турбинный завод г.Финскютен, Швеция	Обследование не проводилось.				300 000	348 370				
283		БТН ст.№4 1948г.	Турбинный завод г.Бовинг, Англия	Обследование не проводилось.				300 000	286 739				

ГЕНЕРАТОРЫ

284	ТОО «Компания «ЛК ГЭС» Хариузовская ГЭС (5,625МВт)	Генератор ст.1 1928г.	ASEA Brown Boveri (Швеция) АВВ, Kazakhstan, Astana , 12 "Samal" micro-district Phone: +7 3172 580414, 580415 www.abb.com	Обследование не проводилось.				300 000	337 967				
285		Генератор ст.2 1928г.		Обследование не проводилось.				300 000	314 875				
286		Генератор ст.3 1928г.		Обследование не проводилось.				300 000	248 370				
287		БТН ст.№4 1948г.		Турбинный завод г.Бовинг, Англия	Обследование не проводилось.				300 000	286 739			

ТУРБИНЫ

288	ТОО «Компания «ЛК ГЭС» Тишинская ГЭС (6,15МВт)	Турбина 1949г.	г.Люффель, США	Обследование не проводилось.				300 000	447 581				
-----	--	--------------------------	----------------	------------------------------	--	--	--	---------	---------	--	--	--	--

ГЕНЕРАТОРЫ

289	ТОО «Компания «ЛК ГЭС» Тишинская ГЭС (6,15МВт)	Генератор 1949г.	General Electric Company Россия и СНГ: Казахстан: 010000, Астана, мкр. Самал, д. 12, 3-й этаж Тел: +7 7172 591 407, 591 413 www.ge.com	Обследование не проводилось.				300 000	447 581				
-----	--	----------------------------	--	------------------------------	--	--	--	---------	---------	--	--	--	--

КОТЛЫ

290	ТЭЦ-1 МАЗК (87МВт)	БМ-35 ст. №1 1962г.	ОАО «Холдинговая Компания «Энергомаш- Строй» (старое название - ЗАО «Белгородский котельный завод - Энергомашсерви с - Белгородские котлы»).	Выведен из эксплуатации 01.05.2008г. Согласно технического решения №11-04-01/1115 от 24.04.2008г. ЛМиС- лаборатория металлов и сварки АО МАЗК				300 000	275 027					
291		БМ-35 ст. №1 1962г.		Россия, город Белгород, улица Ватутина, дом За. тел.с: +7(4722) 21-77-13.	2003г. ЛМиС (в объеме интрукции БК-178123)			300 000	276 632					
292		БМ-35 ст. №1 1963г.			2008г. ЛМиС (в объеме интрукции БК-178123)			300 000	247 856					
293		БКЗ-160-10 0 ст.№4 1965г.	ЗАО «Барнаулский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru ЗАО «Барнаулский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru www.bkz.ru	2008г. ЛМиС (в объеме 200 000ч. Барабана, входного контроля)	1 (2010г.)		300 000	212 102						
294		БКЗ-160-10 0 ст.№5 1965г.		2010г. ЛМиС (входной контроль пароохладителей I, II ступеней).			300 000	198 669						
295		БКЗ-160-10 0 ст.№6 1966г.		2005-2006г.г. ЛМиС (входной элемент котла)				300 000	210 669					
296	БКЗ-160-10 0 ст.№7 1967г.	2006г. ЛМиС			1 (2010г.)		300 000	238 262						

ТУРБИНЫ

297	ТЭЦ-1 МАЗК (87МВт)	АП-6 ст.№1 1962г.	ОАО «Калужский турбинный завод», г.Калуга , ул.Глаголева 32, тел.: 8 (4842) 783600, 783610 www.ktz.kaluga.ru	Выведена из эксплуатации 01.05.2008г. Согласно технического решения №11-04-01/1116 от 24.04.2008г. ЛМиС				300 000	302 577				
298		АП-6 ст.№1 1962г.		1998г. ТОО Фирма "Казэнергонадка", г.Алматы, пр.Сейфулина, 410, E-mail: ken@ken.kz Заключение №35 КЭН.			300 000	288 237					
299		ВПТ-25-4 ст.№3 1963г.	ЗАО «Уральский турбинный завод», Россия, г. Екатеренбург, ул. Фронтовых бригад 18, Тел.: +7 (343) 3264109 E-mail: mail@utz.ru	2009г. В объеме 250 000ч. ЛМиС			270 000	255 526					

ТУРБИНЫ

300	ТЭЦ-1 МАЗК (87МВт)	ВПТ-25-4 ст.№4 1965г.	ЗАО «Уральский турбинный завод», Россия, г. Екатеренбург, ул. Фронтовых бригад 18, Тел.: +7 (343) 3264109 E-mail: mail@utz.ru	Обследование не проводилось.				270 000	257 384				
301		ПТ-25-90/1 0 ст.№5 1965г.			ОАО «Калужский турбинный завод», г.Калуга , ул.Глаголева 32, тел.: 8 (4842) 783600, 783610 www.ktz.kaluga.ru	1997г. в объеме 150 000ч. 1998г. Выведена из эксплуатации в связи неудовлетворительным техническим состоянием проточной части ЛМиС				220 00	150 000		

КОТЛЫ

302	ТЭЦ-2 МАЗК (650МВт)	ТГМ-151Б ст.№1 1968г.	ОАО ТКЗ «Красный котельщик», Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина д.220, тел.: +7 (8634) 313601, 316301 E-mail: www.tkz.ru	2010г. ЛМиС				300 000	232 098				
303		ТГМ-151Б ст.№2 1969г.		2002г. ЛМиС в объеме 200 000ч.				300 000	252 625				
304		ТГМ-151Б ст.№3 1969г.		2008г. ЛМиС в объеме 225 000ч.				300 000	256 080				
305		ТГМ-151Б ст.№4 1970г.		2008г. ЛМиС				300 000	233 037				
306		ТГМ-151Б ст.№5 1971г.		Выведен из эксплуатации.				300 000	170 555				
307		ТГМ-151Б ст.№6 1971г.		1997г. ЛМиС в объеме 150 000ч.				300 000	170 555				
308		ТГМ-151Б ст.№7 1973г.		2004г. ЛМиС в объеме 150 000ч.				300 000	180 445				
309		ТГМ-151Б ст.№8 1973г.		2001г. ЛМиС в объеме 150 000ч.				300 000	183 333				

КОТЛЫ

3 1 0	ТЭЦ-2 МАЗК (650МВт)	ТГМ-96Б ст.№9 1978г.	ОАО ТКЗ «Красный котельщик», Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина д.220, тел.: +7 (8634) 313601, 316301 E-mail: www.tkz.ru	1996г. ЛМИС в объеме 100 000ч.				300 000	91 342			
3 1 1		ТГМ-96Б ст.№10 1979г.		1990г. ЛМИС в объеме 50 000ч.				300 000	53 084			
3 1 2		ТГМ-96Б ст.№11 1981г.		2008г. ЛМИС в объеме 125-150 000ч.				300 000	150 316			
3 1 3		ТГМ-96Б ст.№12 1982г.		2007г. ЛМИС в объеме 125-150 000ч.				300 000	135 961			
3 1 4		ТГМ-96Б ст.№13 1984г.		2005г. ЛМИС в объеме 100 000ч.				300 000	113 386			

ТУРБИНЫ

3 1 5	ТЭЦ-2 МАЗК (650МВт)	ПТ-60-90/1 3 ст.№1 1968г.	ОАО «Силовые машины», Россия, С-Петербург, ул. Ватунина д.3, Лит. А. тел.: +7 (812) 3467037, 3467035 E-mail: mail@power-m.ru www.power-m.ru	2009г. ТОО Фирма "Казэнергоналадка", г.Алматы, пр.Сейфулина, 410, E-mail: ken@ken.kz				270 000	273 471			
3 1 6		ПТ-60-90/1 3 ст.№2 1969г.		Обследование не проводилось.				270 000	293 091			
3 1 7		ПТ-60-90/1 3 ст.№3 1970г.		20.09.2007г. ТОО Фирма "Казэнергоналадка", г.Алматы, пр.Сейфулина, 410, E-mail: ken@ken.kz Разрешено до 01.05.2011г. при номинальных параметрах свежего пара с мощностью не более 45МВт. (Заключение №1812-КЭН)				270 000	255 697			
3 1 8		К-100-45 ст. №4 1972г.	ОАО «Турбоатом», Украина, г. Харьков Московский пр., 199, E-mail: office@turboatom.com www.turboatom.com	2001г. ЛМИС в объеме 150 000ч.				270 000	195 950			
3 1 9		Р-50-45/5 ст.№5 1973г.		2001г. ЛМИС в объеме 125 000ч.				220 000	137 908			
3 2 0	Р-50-45/5 ст.№6 1973г.		1996г. ЛМИС в объеме 125 000ч.				220 000	127 828				

ТУРБИНЫ

3 2 1	ТЭЦ-2 МАЗК (650МВт)	Р-50-45/5 ст.№7 1975г.	ОАО «Силловые машины», Россия, С-Петербург, ул. Ватунина д.3, Лит. А. тел.: +7 (812) 3467037, 3467035 E-mail: mail@power-m.ru www.power-m.ru	1990г. ЛМИС в объеме 100 000ч.				220 000	163 574				
3 2 2		ПТ-60-130/ 13 ст.№8 1978г.		2006г. ЛМИС в объеме 150 000ч.				220 000	175 619				
3 2 3		ПТ-60-130/ 13 ст.№9 1979г.		2008г. ЛМИС в объеме 175 000ч.				220 000	178 105				
3 2 4		ПТ-80-100- 130/13 ст. №10 1981г.		10.08.06г. Диагностирование ротора высокого давления со стороны осевого канала. ТОО Фирма "Казэнергоналадка", г. Алматы, пр.Сейфулина, 410, E-mail: ken@ken.kz Разрешено до 01.05.2011г. при номинальных параметрах свежего пара с мощностью не более 45МВт. (Заключение №1495-КЭН)			2 (2009г.)	220 000	171 269				

КОТЛЫ

3 2 5	ТЭС МАЗК Кандинсац ионная станция (625МВт)	ТГМЕ-206 ст.№1 1983г.	ОАО ТКЗ «Красный котельщик», Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина д.220, тел.: +7 (8634) 313601, 316301 E-mail: www.tkz.ru	Обследование не проводилось.				300 000	166 392				
3 2 6		ТГМЕ-206 ст.№2 1984г.		Обследование не проводилось.				300 000	167 345				
3 2 7		ТГМЕ-206 ст.№2 1984г.		Обследование не проводилось.				300 000	117 108				

ТУРБИНЫ

3 2 8	ТЭС МАЗК Кандинсац ионная станция (625МВт)	К-200-130-3 ст.№1 1983г.	ОАО ТКЗ «Красный котельщик», Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина д.220, тел.: +7 (8634) 313601, 316301 E-mail: www.tkz.ru	19.10.07г. Диагностирование ротора высокого давления со стороны осевого канала. ТОО Фирма "Казэнергоналадка", г. Алматы, пр.Сейфулина, 410, E-mail: ken@ken.kz Разрешено до 01.05.2011г. при номинальных параметрах свежего пара с мощностью не более 45МВт. (Заключение №1827-КЭН, 1828-КЭН)				220 000	166 392				
-------------	--	---------------------------------------	---	---	--	--	--	----------------	----------------	--	--	--	--

МАНИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТУРБИНЫ

3 2 9	ТЭС МАЭК Кандинсац ионная станция (625МВт)	К-200-130-3 ст.№2 1984г.	ОАО ТКЗ «Красный котельщик», Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина д.220, тел.: +7 (8634) 313601, 316301 E-mail: www.tkz.ru	2009г. Анализ состояния металла рабочих и направляющих лопаток. Разрешено эксплуатация ТОО Фирма "Казэнергоналадка", г.Алматы, пр.Сейфулина, 410, E-mail: ken@ken.kz Разрешено до 01.05.2011г. при номинальных параметрах свежего пара с мощностью не более 45МВт. (Заключение №1827-КЭН, 1828-КЭН)	2 (2009г.)	190 000	114 494						
-------------	--	---------------------------------------	---	---	------------	---------	---------	--	--	--	--	--	--

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОТЛЫ

3 3 0	ТОО «Казцинк- ТЭК» Текелійск ая ТЭЦ (24МВт)	БКЗ-75-39Ф Б ст.№1 1959г.	ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru	2009г. АО «Казремэнерго» Казахстан, г. Алматы, ул. Тулбаева, 82. Телефоны: +(727) 2725537, 2722571, 2725535, 2724133. E-mail: kazremenergo@mail.ru www.kazremenergo.kz			300 000	232 583					
3 3 1		БКЗ-75-39Ф Б ст.№2 1960г.				300 000	235 185						
3 3 2		БКЗ-75-39Ф Б ст.№3 1966г.				300 000	233 079						

ТУРБИНЫ

3 3 3	ТОО «Казцинк- ТЭК» Текелійск ая ТЭЦ (24МВт)	АТ-12-2 ст. №1 1959г.	ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроител ьный завод» (ЗАО «УК «БМЗ»), Россия, г.Брянск, ул.Ульянова 26, Тел.: +7 (3852) 227007, 223286 E-mail: odo@ukbmz.ru www.ukbmz.ru	Обследование не проводилось.			270 000	388 286					
3 3 4		АК-12-1 ст. №2 1959г.		Обследование не проводилось.			270 000	302 584					

КОТЛЫ

3 3 5	АО «Астанаэн ергия» ТЭЦ-1 (22МВт)	БКЗ-50-39Ф Б 1959г.	ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru www.bkz.ru	Демонтирован при наработки 214 840ч.				280 000	241 840				
3 3 6		ПТВП-100 1966г.	ОАО "Бийский котельный завод" (ОАО "БиКЗ"), Россия, 659303, Алтайский край, г. Бийск, ул.	03.09.2007 г., заключение №№ 1803, 1804 ЛМиС СП «ТЭЦ-2» АО «Астанаэнергосервис», повторное обследование сентябрь 2011г.				262 800	136 288				
3 3 7		ПТВП-100 1967г.	Мерлина, д.63, т. ф.: тел. (3854) 39-16-50 факс. (3854) 39-15-15E-mail: www.bikz.ru факс. (3854)	07.08.2007 г., заключение №№ 1806, 1807 ЛМиС СП «ТЭЦ-2» АО «Астанаэнергосервис», повторное обследо-вание август 2011г.				262 800	142 999				
3 3 8		ПТВП-100 1969г.	39-15-15E-mail: www.bikz.ru факс. (3854) 39-15-15E-mail: www.bikz.ru факс. (3854) 39-15-15E-mail: www.bikz.ru	03.09.2007 г., заключение № 1800 ЛМиС СП «ТЭЦ-2» АО «Астанаэнергосервис», повторное обследование сентябрь 2011г.				262 800	134 315				
3 3 9		ПТВП-100 1971г.	ОАО «Торговый дом ! Дорогобужкотлом аш», Россия, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровск ий, тел.: +7 (48144) 54177, 53245, 29390 www.dkm.ru	08.08.2008г., заключение № 2248, ЛМиС АО «Астана-Энергия», г. Ас-тана, ул. Кенесары, 264, Промышлен-ная зона, тел. 92-60-59, факс 92-60-52, повторное обследование август 2011г.				262 800	63 068				
3 4 0		ПТВП-100 1973г.	ОАО «Белгородский завод энергетического машиностроения », Россия, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого,	09.09.2009г., заключение №№ 3154, 3155, ЛМиС АО «Астана- Энергия», г. Астана, ул. Кенесары, 264, Промыш-ленная зона, тел. 92-60-59, факс 92-60-52 повторное обследование сен- тябрь 2012г.				262 800	49 307				
3 4 1		ПТВП-100 1977г.	111 Тел.: +7 (0722) 26-62-41 www.belenergoma sh.ru	17.08.2007г., заключение №№ 1752, 1753 ЛМиС СП «ТЭЦ-2» АО «Аста-наэнергосервис», повторное обследо-вание сентябрь 2011г.				262 800	39 878				

КОТЛЫ

3 4 2	АО «Астанаэн ергия» ТЭЦ-1 (22МВт)	E-68-39-440 КТ 1999г.	ЗАО "Барнаульский котельный завод", Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э Тел.: (3852) 22-70-07, 223-286 E-mail: bkz@bkzn.ru	Обследование не проводилось.				262 800	38 885			
3 4 3		E-68-39-440 КТ 2000г.		Обследование не проводилось.				262 800	31 803			
3 4 4		КВ- ТК-128-150 2006г.		22-70-07, 223-286 E-mail: bkz@bkzn.ru	Обследование не проводилось.	1 (2008г.)			262 800	11 788		

ТУРБИНЫ

3 4 5	АО «Астанаэн ергия» ТЭЦ-1 (22МВт)	ПР-4-35-5-1 ,2 1962г.	ОАО «Калужский турбинный завод», Россия г. Калуга, ул. Глаголева, 32 Тел: +7 (4842) 78-36-00, 78-36-10 www.ktz.kaluga.ru	Обследование не проводилось.				262 800	194 497			
3 4 6		Р-12-35-5 1972г.		Обследование не проводилось.				262 800	201 498			
3 4 7		Р-6-3,4/0,5- 1 2007г.		Обследование не проводилось.	1 (2008г.)			262 800	15 604			

КОТЛЫ

3 4 8	АО «Астанаэн ергия» ТЭЦ-2 (360МВт)	БКЗ-420-14 0-5 1979г.	ЗАО "Барнаульский котельный завод", Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э Тел.: (3852) 22-70-07, 223-286 E-mail: bkz@bkzn.ru	27.12.2000г. АО «Казремэнерго» Казахстан, г. Алматы, ул. Тулбаева, 82. Телефоны: +(727) 2725537, 2722571, 2725535, 2724133. E-mail: kazremenergo@mail.ru www.kazremenergo.kz	5 (2008г.) 5 (2009г.) 1 (2010г.)			300 000	151 604			
3 4 9		БКЗ-420-14 0-5 1980г.		09.04.2009г. АО «Казремэнерго» Казахстан, г. Алматы, ул. Тулбаева, 82. Телефоны: +(727) 2725537, 2722571, 2725535, 2724133. E-mail: kazremenergo@mail.ru www.kazremenergo.kz	5 (2008г.) 3 (2009г.) 1 (2010г.)			300 000	141 991			
3 5 0		БКЗ-420-14 0-5 1983г.		10.06.2009г. АО «Казремэнерго» Казахстан, г. Алматы, ул. Тулбаева, 82. Телефоны: +(727) 2725537, 2722571, 2725535, 2724133. E-mail: kazremenergo@mail.ru www.kazremenergo.kz	2 (2008г.) 5 (2009г.) 3 (2010г.)			300 000	135 861			
3 5 1		БКЗ-420-14 0-5 1986г.		10.06.2009г. АО «Казремэнерго» Казахстан, г. Алматы, ул. Тулбаева, 82. Телефоны: +(727) 2725537, 2722571, 2725535, 2724133. E-mail: kazremenergo@mail.ru www.kazremenergo.kz	4 (2008г.) 3 (2009г.) 1 (2010г.)			300 000	121 269			

КОТЛЫ

3 5 2	АО «Астанаэн ергия» ТЭЦ-2 (360МВт)	БКЗ-420-14 0-5 1992г.	ЗАО "Барнаульский котельный завод", Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э Тел.: (3852) E-mail: bkz@bkzn.ru	10.06.2009г. АО «Казремэнерго» Казахстан, г. Алматы, ул. Тулбаева, 82. Телефоны: +(727) 2725537, 2722571, 2725535, 2724133. E-mail: kazremenergo@mail.ru www.kazremenergo.kz			5 (2008г.) 2 (2009г.) 2 (2010г.)	300 000	121 269				
3 5 3		БКЗ-420-14 0-5 2008г.											

ТУРБИНЫ

3 5 4	АО «Астанаэн ергия» ТЭЦ-2 (360МВт)	ПТ-80/100- 130/13 1979г.	ОАО «Силовые машины», Россия, С-Петербург, ул. Ватулина д.3, Лит. А. тел.: +7 (812) 3467037, 3467035 E-mail: mail@power-m.ru www.power-m.ru	12.06.2009г. АО «Казремэнерго» Казахстан, г. Алматы, ул. Тулбаева, 82. Телефоны: +(727) 2725537, 2722571, 2725535, 2724133. E-mail: kazremenergo@mail.ru www.kazremenergo.kz			3 (2009г.)	270 000	214 885								
3 5 5		ПТ-80/100- 130/13 1980г.												23.11.2009г. АО «Казремэнерго» Казахстан, г. Алматы, ул. Тулбаева, 82. Телефоны: +(727) 2725537, 2722571, 2725535, 2724133. E-mail: kazremenergo@mail.ru www.kazremenergo.kz	3 (2008г.) 3 (2009г.) 1 (2010г.)	270 000	214 799
3 5 6		ПТ-80/100- 130/13 1983г.												23.09.2008г. АО «Казремэнерго» Казахстан, г. Алматы, ул. Тулбаева, 82. Телефоны: +(727) 2725537, 2722571, 2725535, 2724133. E-mail: kazremenergo@mail.ru www.kazremenergo.kz	4 (2008г.) 4 (2009г.) 1 (2010г.)	270 000	185 035
3 5 7		T-120/130-1 30-8 2006г.												ЗАО «Уральский турбинный завод», Россия, г. Екатеренбург, ул. Фронтowych бригад 18, Тел.: +7 (343) 3264109 E-mail: mail@utz.ru	Обследование не проводилось.	5 (2008г.) 4 (2010г.)	270 000

КОТЛЫ

3 5 8	Электростанция АЗФ-филиал АО «ТНК «Казхром» (135МВт)	HSRG-160/2 50 1999г.	"ABB Group" (Чехия г.Борно) www.abb.com ТОО "АВВ" Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай хана, 58 тел.: + 7 727 2 58 38 38, 58 38 39 E-mail: Reception.Aلماتy@kz.abb.com	Обследование не проводилось.				200 000	69 976					
-------------	--	-----------------------------------	--	------------------------------	--	--	--	---------	--------	--	--	--	--	--

ТУРБИНЫ

3 5 9	Электростанция АЗФ-филиал АО «ТНК «Казхром» (135МВт)	GT13DM 1996г.	"ABB Group" (Германия) www.abb.com ТОО "АВВ" Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай хана, 58 тел.: + 7 727 2 58 38 38? 58 38 39 E-mail: Reception.Aلماتy@kz.abb.com	Обследование не проводилось.				128 000	105 180					
3 6 0		К-37/40-3,4 2002г.	ОАО «Калужский турбинный завод», Россия г. Калуга, ул. Пяголева, 32 Тел: +7 (4842) 78-36-00, 78-36-10 www.ktz.kaluga.ru	Обследование не проводилось.				350 000	57 243					

ГЕНЕРАТОРЫ

3 6 1	Электростанция АЗФ-филиал АО «ТНК «Казхром» (135МВт)	WY8L-095LL 1996г.	"ABB Group" (Германия) www.abb.com ТОО "АВВ" Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай хана, 58 тел.: + 7 727 2 58 38 38? 58 38 39 E-mail: Reception.Aلماتy@kz.abb.com					262 800	105 180					
-------------	--	-----------------------------	---	--	--	--	--	---------	---------	--	--	--	--	--

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЕНЕРАТОРЫ

3 6 2	Электростанция АЗФ-филиал АО «ТНК «Казхром» (135МВт)	ТФП-36-2У 3 2002г.	ОАО "Силовые машины" Россия, 195009, Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д.3, Лит.А Телефон: +7 (812) 346-7037, 346-7035 www.power-m.ru	Обследование не проводилось.				262 800	37 243					
-------------	--	--------------------------	---	------------------------------	--	--	--	---------	--------	--	--	--	--	--

ТУРБИНЫ

3 6 3	ГТЭС-45 управления «Актобеэне ргонепть » АО «СНПС- АМГ» (33МВт)	ГТУ-1 2009г.	Газотурбины ШИЕНЬ Китайской авиакомпания	18.11.2008г. ТОО «КТМС», Казахстан, г.Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии 41В. Тел.: 8 (7132) 503618	7 (2010г.)	32 000	6 360						
3 6 4		ГТУ-2 2009г.			6 (2010г.)	32 000	2 055						
3 6 5		ГТУ-3 2009г.			9 (2010г.)	32 000	2 055						

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОТЛЫ

3 6 6	ГКП «Кызылорд атеполезле ктроцентр» ТЭЦ-6 (115МВт)	БКЗ-220-10 0 ст.№6 1976г.	ЗАО "Барнаульский котельный завод", 656023, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э телефон (3852) 22-70-07 факс (3852) 223-286 E-mail: bkz@bkzn.ru	Обследование не проводилось.				300 000	113 005				
3 6 7		БКЗ-220-10 0 ст.№9 1979г.		Обследование не проводилось.				300 000	80 141				

ТУРБИНЫ

3 6 8	ГКП «Кызылорд атеполезле ктроцентр» ТЭЦ-6 (115МВт)	ПТ-25-90 ст.№3 1994г.	ОАО «Калужский турбинный завод», Россия г. Калуга, ул. Глаголева, 32 Тел: +7 (4842) 78-36-00, 78-36-10 www.ktz.kaluga.ru	Обследование не проводилось.			1 (2009г.)	220 000	177 001				
3 6 9		Т-42-90 ст. №6 1977г.	ОАО "Силовые машины" Россия, 195009, Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д.3, Лит.А Телефон: +7 (812) 346-7037, 346-7035 www.power-m.ru	Обследование не проводилось.			1 (2009г.)	220 000	122 896				

КОТЛЫ

3 7 0	АО «3- Энергоорт алык» (160МВт)	ТГМЕ-464 ст.№1 1980г.	ОАО ТКЗ «Красный котельщик», Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина д.220, тел.: +7 (8634) 313601, 316301 E-mail: www.tkz.ru	Обследование не проводилось. Контроль металла согласно РД 153-34РК. 1-17.421-03 ЛМИС АО «3-Энергоорталык»			1 (2010г.)	200 000	110 288				
3 7 1		ТГМЕ-464 ст.№2 1981г.					1 (2010г.)	200 000	119 670				
3 7 2		ТГМЕ-464 ст.№2 1983г.							200 000	118 027			

ТУРБИНЫ

3 7 3	АО «3- Энергоорт алык» (160МВт)	ПТ-8/100-1 30/3 ст.№1 1978г.	ОАО "Силовые машины" Россия, 195009, Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д.3, Лит.А Телефон: +7 (812) 346-7037, 346-7035 www.power-m.ru	Обследование не проводилось. Контроль металла согласно РД 153-34РК. 1-17.421-03 ЛМИС АО «3-Энергоорталык»			1 (2010г.)	220 000	151 431				
3 7 4		ПТ-8/100-1 30/3 ст.№2 1979г.							1 (2010г.)	220 000	141 878		

ТУРБИНЫ

3 7 5	АО «Шардари нская ГЭС» (100МВт)	ПЛ-661- ВБ-500 ст. №1 1966г.	ОАО «Турбоатом», Украина, г. Харьков Московский пр., 199, E-mail: office@turboatom.com www.turboatom.com	30.10.2009г. ТОО «СП «МИКО», Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, п-т Конаева 8/4. Тел.: 8 (7252) 410003 E-mail: miko-1@mail.ru Разрешено до сентября 2010 года				220 000	336 200					
3 7 6		ПЛ-661- ВБ-500 ст. №2 1966г.				30.10.2009г. ТОО «СП «МИКО», Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, п-т Конаева 8/4. Тел.: 8 (7252) 410003 E-mail: miko-1@mail.ru Разрешено до октября 2010 года			220 000	321 6000				
3 7 7		ПЛ-661- ВБ-500 ст. №3 1966г.				30.10.2009г. ТОО «СП «МИКО», Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, п-т Конаева 8/4. Тел.: 8 (7252) 410003 E-mail: miko-1@mail.ru Разрешено до ноября 2010 года			220 000	306 800				

КОТЛЫ

3 7 8	АО «Кентауэн ерго» ТЭЦ-5 (12МВт)	ТП-35 ст. №6 1952г.	ОАО ТКЗ «Красный котельщик», Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина д.220, тел.: +7 (8634) 313601, 316301 E-mail: www.tkz.ru	26.10.2009г. ДЧС ЮКО МЧС РК. Заключение №950.				300 000	270 813				
-------------	--	----------------------------------	---	--	--	--	--	----------------	----------------	--	--	--	--

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОТЛЫ

3 7 9	АО «Кентауэн ерго» ТЭЦ-5 (12МВт)	ТП-35 ст. №5 1953г.	ОАО ТКЗ «Красный котельщик», Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина д.220, тел.: +7 (8634) 313601, 316301 E-mail: www.tkz.ru	26.10.2009г. ДЧС ЮКО МЧС РК. Заключение №954.			1 (2010г.)	300 000	263 691			
3 8 0		ТП-35 ст. №9 1953г.		Обследование не проводилось.				300 000	226 953			
3 8 1		ТП-35 ст. №10 1953г.		Обследование не проводилось.				300 000	227 419			
3 8 2		ТП-35 ст. №8 1954г.		26.10.2009г. ДЧС ЮКО МЧС РК. Заключение №951.				300 000	239 864			
3 8 3		ТП-35 ст. №11 1954г.		26.10.2009г. ДЧС ЮКО МЧС РК. Заключение №955.				300 000	221 999			
3 8 4		ТП-35 ст. №12 1958г.		26.10.2009г. ДЧС ЮКО МЧС РК. Заключение №93.				300 000	221 885			

ТУРБИНЫ

3 8 5	АО «Кентауэн ерго» ТЭЦ-5 (12МВт)	ПР5,5 ст. №6 1955г.	ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроител ьный завод» (ЗАО «УК «БМЗ»), Россия, г.Брянск, ул.Ульянова 26, Тел.: +7 (3852) 227007, 223286 E-mail: odo@ukbmz.ru www.ukbmz.ru	Обследование не проводилось.				На предприя тии нет данных о парковом ресурсе	192 215			
3 8 6		ПР5,5 ст. №3 1959г.		Обследование не проводилось.					184 149			

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОТЛЫ

3 8 7	АО «ЖГРЭС» Им. Батурова (1230МВт)	ПК-47-3 ст. №1 1967г.	ОАО "Подольский машиностроител ьный завод" Россия, 142115, Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроител ей, д23. Контактный тел.: +7 (495) 913-87-88 www.podolsk mash.ru	12.12.01г. ЛМиС АО «ЖГРЭС» им.Батурова , г.Тараз, тел.: 8 (7282) 433339 Разрешено до 212 840ч.				212 840	191 629			
3 8 8		ПК-47-3 ст. №2 1968г.						212 840	183 341			
3 8 9		ПК-47-3 ст. №3 1968г.						212 840	205 126			
3 9 0		ТГМЕ-206 ст.№4 1975г.						212 840	168 268			
3 9 1		ТГМЕ-206 ст.№5 1976г.						212 840	166 165			

ТУРБИНЫ

3 9 3	АО «ЖГРЭС» Им. Батурова (1230МВт)	К-200-130-1 ст.№1 1967г.	Ленинградский машиностроительный завод «Звезда» им. К. Е. Ворошилова	Обследование не проводилось.				220 000	197 497					
3 9 4		К-200-130-1 ст.№2 1968г.		Обследование не проводилось.				220 000	185 904					
3 9 5		К-200-130-1 ст.№3 1969г.		Обследование не проводилось.				220 000	205 677					
3 9 6		К-200-130-1 ст.№4 1975г.		Обследование не проводилось.				220 000	166 268					
3 9 7		К-200-130-1 ст.№5 1976г.		Обследование не проводилось.				220 000	166 165					
3 9 8		К-200-130-1 ст.№6 1976г.		Обследование не проводилось.				220 000	157 022					

КОТЛЫ

3 9 9	АО «Таразэнергоцентр» ТЭЦ-4 (60МВт)	БКЗ-160-10 ОГМ ст.№1 1963г.	ОАО "Сибэнергомаш" (ОАО "Новаяз") Россия, г. Москва, Вознесенский переулок, дом 22 Тел./факс: (495) 287-87-74, (495) 287-87-75 E-mail: info@novaem.ru www.sibenergomash.com	2009г. Научно-технический центр «промышленная технология», Казахстан, г.Тараз, ул.Ниеткалиева 67, тел.: 8 (7262) 344476 Повторное обследование в июле 2013г.				300 000	244 025				
4 0 0		БКЗ-160-10 ОГМ ст.№2 1963г.		2010г. Научно-технический центр «промышленная технология», Казахстан, г.Тараз, ул.Ниеткалиева 67, тел.: 8 (7262) 344476 Повторное обследование в июле 2014г.				300 000	225 549				
4 0 1		БКЗ-160-10 ОГМ ст.№3 1963г.		Повторное обследование в июле 2014г.				300 000	228 901				
4 0 2		ПТВМ-100- 150С Ст.№4 1974г.	ОАО «Холдинговая Компания «Энергомаш- Строй» (старое название - ЗАО «Белгородский котельный завод - Энергомашсерви с - Белгородские котлы»), Россия, г. Белгород, улица Ватутина, дом За. тел./факс: +7(4722) 21-77-13.	2008г. Научно-технический центр «промышленная технология», Казахстан, г.Тараз, ул.Ниеткалиева 67, тел.: 8 (7262) 344476 Повторное обследование в сентябре 2012г.				20 лет	60 042 (36 лет)				

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОТЛЫ

403	АО «Таразэнергоцентр» ТЭЦ-4 (60МВт)	ПТВМ-100-150С Ст.№5 1977г.	ОАО «Холдинговая Компания «Энергомаш-Строй» (старое название - ЗАО «Белгородский котельный завод - Энергомашсервис - Белгородские котлы») Россия, г. Белгород, улица Ватутина, дом За. тел./факс: +7(4722) 21-77-13.	2008г. Научно-технический центр «промышленная технология», Казахстан, г.Тараз, ул.Ниеткалиева 67, тел.: 8 (7262) 344476 Повторное обследование в сентябре 2012г.			20 лет	62 672 (36 лет)					
404		КВГМ-100-150 ст.№6 1983г.	ОАО "Торговый дом Дорогобужотломаш", Россия, Смоленская обл., Дорогобужский р-н, пос. Верхнеднепровский, (48144) 541-77, 532-45, 293-90, 293-08, 515-60 E-mail: mailto:om@dkm.ru E-mail: mailto:om@dkm.ru , www.dkm.ru	2008г. Научно-технический центр «промышленная технология», Казахстан, г.Тараз, ул.Ниеткалиева 67, тел.: 8 (7262) 344476 Повторное обследование в сентябре 2012г.			20 лет	36 561 (27 лет)					
405		КВГМ-100-150 ст.№7 1987г.	2007г. Научно-технический центр «промышленная технология», Казахстан, г.Тараз, ул.Ниеткалиева 67, тел.: 8 (7262) 344476 Повторное обследование в сентябре 2011г.				20 лет	21 546 (23 года)					

КОТЛЫ

406	РК-4 (200 Г/Кал)	ДВ-10/14 ст.№1 1986г.	ОАО "Бийский котельный завод" (ОАО "БиКЗ"), Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Мерлина, д.63, тел.: (3854) 39-16-50 39-15-15 E-mail: www.bikz.ru	2010г. Научно-технический центр «промышленная технология», Казахстан, г.Тараз, ул.Ниеткалиева 67, тел.: 8 (7262) 344476 Повторное обследование в июне 2014г.			20 лет	28 078 (24 года)					
407		ДВ-10/14 ст.№2 1986г.					20 лет	23 524 (24 года)					
408		КВГМ-100-150 ст.№3 1989г.					20 лет	52 891 (21 лет)					

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОТЛЫ

409	ТОО «Джет-7» ТЭЦ (180МВт)	БКЗ-160-10 ОГМ ст.№2 1963г.	ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru	2005г. Контроль металла основных элементов котлоагрегата ТОО «Экибастузтеплоэнергомонтаж», Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Павлова 66 Тел.: 8(7187) 4-13-63			7 (2008г.) 8 (2009г.) 2 (2010г.)	300 000	178 473				
410		БКЗ-160-10 ОГМ ст.№3 1964г.	ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г.	2009-2010гг. Контроль металла основных элементов котлоагрегата АО ПРП «Целинэнергоремонт» ЛМИС.			2 (2008г.) 8 (2010г.)	300 000	200 441				

КОТЛЫ

4 1 1	ТОО «Джет-7» ТЭЦ (180МВт)	БКЗ-160-10 0 ст.№4 1966г.	ЗАО «Барнаулский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru ЗАО «Барнаулский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru www.bkz.ru	2009-2010гг. Контроль металла основных элементов котлоагрегата АО ПРП «Целинэнергоремонт» ЛМИС.		10 (2008г.) 14 (2009г.) 5 (2010г.)	300 000	217 413				
4 1 2		БКЗ-220-10 0 ст.№5 1971г.		2000г. Контроль металла основных элементов котлоагрегата АО ПРП «Целинэнергоремонт» ЛМИС.		3 (2008г.) 3 (2009г.)	300 000	184 625				
4 1 3		БКЗ-220-10 0 ст.№6 1971г.		2009г. Контроль металла основных элементов котлоагрегата АО ПРП «Целинэнергоремонт» ЛМИС.	1 (2009г.)	15 (2008г.) 8 (2009г.) 1 (2010г.)	300 000	174 460				
4 1 4		БКЗ-220-10 0 ст.№7 1975г.		2009г. Контроль металла основных элементов котлоагрегата АО ПРП «Целинэнергоремонт» ЛМИС.		22 (2008г.) 12 (2009г.) 8 (2010г.)	300 000	150 082				

ТУРБИНЫ

4 1 5	ТОО «Джет-7» ТЭЦ (180МВт)	ПТ-25-90/1 0 ст.№1 1966г.	ЗАО «Уральский турбинный завод», Россия, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад 18, Тел.: +7 (343) 3264109 E-mail: mail@utz.ru	Обследование не проводилось.		1 (2008г.) 1 (2009г.)	270 000	239 675				
4 1 6		ПТ-25-90/1 0 ст.№2 1967г.		Обследование не проводилось.		1 (2008г.) 1 (2009г.)	270 000	223 153				
4 1 7		ПТ-25-90/1 0 ст.№5 1979г.	ОАО «Силовые машины», Россия, С-Петербург, ул. Ватулина д.3, Лит. А. тел.: +7 (812) 3467037, 3467035 E-mail: mail@power-m.ru www.power-m.ru	Обследование не проводилось.		1 (2008г.)	270 000	201 436				
4 1 8		ПТ-25-90/1 0 ст.№4 1986г.		Обследование не проводилось.			270 000	135 839				
4 1 9		ПТ-25-90/1 0 ст.№3 1990г.		ОАО «Калужский турбинный завод» (турбина) Россия, г.Калуга, ул. Глаголева, 32 Тел: 8(4842) 783600, 783610 E-mail: sc@ktz.planetatel.com.ru E-mail: sc@ktz.planetatelec.com.ru www.ktz.kaluga.ru	Обследование не проводилось.			270 000	135 839			

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТУРБИНЫ

4 2 0	ГТЭС-144 ТШО (136МВт)	Frame-6 ст. №6.1 1999г.	Baharat Heavy Electricals Limited (BHEL) House, Siri Fort, New Delhi - 110049, India. +91 11 26493021; +91 11 26492534; +91 11 66337000 (multiple lines) www.bhel.com	22.04.2004г. Капитальный ремонт техническим отделом ГТЭС ТШО.			Капиталь ный ремонт каждые 48 000ч.	78 176				
4 2 1		Frame-6 ст. №6.2 1999г.		28.02.2008г. Капитальный ремонт техническим отделом ГТЭС ТШО.				78 771				
4 2 2		Frame-6 ст. №6.3 2000г.		29.06.2007г. Капитальный ремонт техническим отделом ГТЭС ТШО.				77 407				
4 2 3		Frame-6 ст. №6.4 2000г.		04.10.2008г. Капитальный ремонт техническим отделом ГТЭС ТШО.				77 428				

ТУРБИНЫ

4 2 4	ГТЭС-488 ТШО (111МВт)	Frame-6 ст. №6.5 1999г.	ALSTOM Company www.alstom.com	04.10.2006г. Капитальный ремонт техническим отделом ГТЭС ТШО.			Капиталь ный ремонт каждые 48 000ч.	80 310				
4 2 5		Frame-6 ст. №6.6 1999г.		25.07.2006г. Капитальный ремонт техническим отделом ГТЭС ТШО.				80 462				
4 2 6		Frame-6 ст. №6.7 2006г.	Baharat Heavy Electricals Limited (BHEL) House, Siri Fort, New Delhi - 110049, India. +91 11 26493021; +91 11 26492534; +91 11 66337000 (multiple lines) www.bhel.com	Обследование не проводилось.				20 909				

ТУРБИНЫ

4 2 7	ТГТЭС-3 ГТЭС-242	Frame-9 ст. №9.1 2008г.	ALSTOM Company www.alstom.com	Обследование не проводилось.			Капиталь ный ремонт каждые 48 000ч.	16 500				
4 2 8		Frame-9 ст. №9.2 2008г.		Обследование не проводилось.				19 480				

КОТЛЫ

4 2 9	АО «Атырауск ая ТЭЦ» (215МВт)	БКЗ-120-10 ОГМ ст.№1 1963г.	ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru www.bkz.ru	С 1995г. Находится в сухой консервации.				300 000	-			
4 3 0		БКЗ-120-10 ОГМ ст.№2 1963г.		Обследование не проводилось.				300 000	102 219			
4 3 1		БКЗ-120-10 ОГМ ст.№3 1966г.		2008г. ЛМИС АО «АТЭЦ», г. Атырау, ул.гворова 9, тел.: 8 (7112) 327715.				300 000	185 462			
4 3 2		БКЗ-120-10 ОГМ ст.№4 1967г.		2008г. ЛМИС АО «АТЭЦ», г. Атырау, ул.гворова 9, тел.: 8 (7112) 327715.				300 000	232 479			
4 3 3		БКЗ-120-10 ОГМ ст.№5 1968г.		2008г. ЛМИС АО «АТЭЦ», г. Атырау, ул.гворова 9, тел.: 8 (7112) 327715.				300 000	238 603			
4 3 4		БКЗ-120-10 ОГМ ст.№6 1969г.		2009г. ЛМИС АО «АТЭЦ», г. Атырау, ул.гворова 9, тел.: 8 (7112) 327715.				300 000	226 368			
4 3 5		БКЗ-120-10 ОГМ ст.№7 1970г.		2009г. ЛМИС АО «АТЭЦ», г. Атырау, ул.гворова 9, тел.: 8 (7112) 327715.				300 000	244 239			
4 3 6		БКЗ-120-10 ОГМ ст. №10 1985г.		2009г. ЛМИС АО «АТЭЦ», г. Атырау, ул.гворова 9, тел.: 8 (7112) 327715.				300 000	137 133			
4 3 7		ТГМ-151 «Б» ст.№8 1975г.		ОАО ТКЗ «Красный котельщик», Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина д.220, тел.: +7 (8634) 313601, 316301 E-mail: www.tkz.ru	Обследование не проводилось.		1 (2009г.)	300 000	225 332			
4 3 8		ТГМ-151 «Б» ст.№8 1975г.			Обследование не проводилось.		1 (2009г.) 1 (2010г.)	300 000	196 073			

ТУРБИНЫ

4 3 9	АО «Атырауск ая ТЭЦ» (215МВт)	ПТ-60-90/1 3 ст.№5 1969г.	ОАО "Силовые машины" Россия, 195009, Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д.3, Лит.А Телефон: +7 (812) 346-7037, 346-7035 www.power-m.ru	2008г. ЛМИС АО «АТЭЦ», г. Атырау, ул.гворова 9, тел.: 8 (7112) 327715.		2 (2008г.) 1 (2009г.)	270 000	272 034			
4 4 0		ПТ-60-90/1 3 ст.№6 1974г.		2009г. ЛМИС АО «АТЭЦ», г. Атырау, ул.гворова 9, тел.: 8 (7112) 327715.		2 (2009г.)	270 000	236 866			

ТУРБИНЫ

4 4 1	АО «Атырауск ая ТЭЦ» (215МВт)	Т-45-90 ст. №7 1976г.	ОАО "Силовые машины" Россия, 195009, Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д.3, Лит.А Телефон: +7 (812) 346-7037, 346-7035 www.power-m.ru	Обследование не проводилось.			1 (2010г.)	270 000	212 465				
4 4 2		ПТ-25-90/1 0 ст.№4 1985г.	ОАО «Калужский турбинный завод» (турбина) Россия, г.Калуга, ул. Глаголева, 32 Тел: 8(4842) 783600, 783610 E-mail: sc@ktz.planetatelecom.ru E-mail: sc@ktz.planetatelecom.ru www.ktz.kaluga.ru	2009г. ЛМИС АО «АТЭЦ», г. Атырау, ул.Говорова 9, тел.: 8 (7112) 327715.				262 800	156 839				
4 4 3		ПТ-25-90/1 0 ст.№3 1992г.	ОАО «Калужский турбинный завод» (турбина) Россия, г.Калуга, ул. Глаголева, 32 Тел: 8(4842) 783600, 783610 E-mail: sc@ktz.planetatelecom.ru E-mail: sc@ktz.planetatelecom.ru www.ktz.kaluga.ru	Обследование не проводилось.				262 800	117 111				

КОТЛЫ

4 4 4	ТЭЦ «АНПЗ» (12МВт)	Котлоагрег ат ст.№2 1945г.	Завод Баденхаузен Корпорейшн Хайте Райли Стоккер Вогестр, США	20.01.2010г. Техническое диагностирование ТОО "Техэнерготест" , Казахстан, г.Алматы ул.Толиби, 152-82 тел.: 8(727) 3795719, 68-27-39 Разрешено до 31.12.2010г. (демонтирован при наработке 468 926ч.)				216 000	468 926				
4 4 5		Котлоагрег ат ст.№3 1945г.		20.01.2010г. Техническое диагностирование ТОО "Техэнерготест" , Казахстан, г.Алматы ул.Толиби, 152-82			216 000	460 667					
4 4 6		Котлоагрег ат ст.№4 1945г.		20.01.2010г. Техническое диагностирование ТОО "Техэнерготест" , Казахстан, г.Алматы ул.Толиби, 152-82 тел.: 8(727) 3795719, 68-27-39 Разрешено до 28.09.2011г.			216 000	459 899					
4 4 7		Котлоагрег ат ст.№5 1945г.					216 000	458 800					
4 4 8		Котлоагрег ат ст.№6 1945г.					216 000	466 320					

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОТЛЫ

4 4 9	ТЭЦ «АНПЗ» (12МВт)	Е-50-3,9-44 ОГМ -1 ст. №9 2006г.	ОАО «Белгородский завод энергетического машиностроения » 308800 Россия, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 111 Тел.(0722)26-62-41 <a href="http://www.belenergoma
sh.ru">www.belenergoma sh.ru	Обследование не проводилось.				262 800	16 034				
4 5 0		Е-50-3,9-44 ОГМ-1 ст. №10 2007г.		Обследование не проводилось.				262 800	16 082				
4 5 1		Е-50-3,9-44 ОГМ-1 ст. №11 2008г.		Обследование не проводилось.					262 800	2 350			

ТУРБИНЫ

4 5 2	ТЭЦ «АНПЗ» (12МВт)	П-6-35/10М -1 ст.№2 1995г.	ОАО «Калужский турбинный завод» (турбина) Россия, г.Калуга, ул. Глаголева, 32 Тел: 8(4842) 783600, 783610 E-mail: <a href="mailto:sc@ktz.planetatel
ecom.ru">sc@ktz.planetatel ecom.ru E-mail: sc@ktz.planetatele com.ru www.ktz.kaluga.ru	Обследование не проводилось.				350 400	110 054				
4 5 3		П-6-3.4/1.0 М-1 ст.№1 1999г.		Обследование не проводилось.				350 400	89 634				
4 5 4		П-6-35/10М -1 ст.№3 2006г.		Обследование не проводилось.					350 400	32 482			

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОТЛЫ

4 5 5	АО «АлЭС» ТЭЦ-1 (145МВт)	БКЗ-160-10 0 ст.№8 1960г.	ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru www.bkz.ru	2009г. Производственно- ремонтное предприятие «Энергоремонт» АО «АлЭС» - ЛМиС. Заключение №7296Э			3 (2008г.) 2 (2009г.) 2 (2010г.)	300 000	288 546				
4 5 6		БКЗ-160-10 0 ст.№9 1961г.		2009г. Производственно- ремонтное предприятие «Энергоремонт» АО «АлЭС» - ЛМиС. Заключение №7487Э.			3 (2008г.) 1 (2009г.)	300 000	289 610				
4 5 7		БКЗ-160-10 0 ст.№10 1969г.		2010г. Производственно- ремонтное предприятие «Энергоремонт» АО «АлЭС» - ЛМиС. Заключение №7919Э.			3 (2008г.) 2 (2009г.) 1 (2010г.)	300 000	257 141				
4 5 8		БКЗ-160-10 0 ст.№11 1970г.		2009г. Производственно- ремонтное предприятие «Энергоремонт» АО «АлЭС» - ЛМиС. Заключение №7015Э.			1 (2008г.) 1 (2009г.)	300 000	255 829				

КОТЛЫ

4 5 9	АО «АлЭС» ТЭЦ-1 (145МВт)	БКЗ-160-10 0 ст.№12 1960г.	ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru www.bkz.ru	2008г. Производственно- ремонтное предприятие «Энергоремонт» АО «АлЭС» - ЛМиС. Заключение №7015Э.			2 (2008г.) 1 (2009г.)	300 000	255 096				
4 6 0		БКЗ-160-10 0 ст.№13 1961г.					2 (2008г.) 1 (2009г.)	300 000	246 208				

ТУРБИНЫ

4 6 1	АО «АлЭС» ТЭЦ-1 (145МВт)	Р-25-90/16 ст.№8 1960г.	ОАО "Турбоатом", Россия, Московский пр., 199, Украина г. Харьков, Тел.: 7384648 7599549, 7599603 E-Mail: office@turboatom.com.ua www.turboatom.com	Обследование не проводилось.				350 400	110 054				
4 6 2		ПТ-60-90/1 3 ст.№9 1970г.	ОАО "Силовые машины" Россия, 195009, Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д.3, Лит.А Телефон: +7 (812) 346-7037, 346-7035 www.power-m.ru	2008г. ТОО «Азка Консалтинг- Сервис», Казахстан, Казахстан, г.Алматы, пр.Желтоксан 111А, офис № 11 Тел.: +7(727) 3340030, 3340031, 3340032 E-mail: office@azka-llp.kz , safety@azka-llp.kz safety@azka-llp.kz .kz, account@azka-llp.kz , www.azka-llp.kz Заключение №0532. Продлен на 25 000ч.				300 500 (275 500)	272 840				
4 6 3		ПТ-60-90/1 3 ст.№10 1971г.		2008г. ТОО «Азка Консалтинг- Сервис», Казахстан, Казахстан, г.Алматы, пр.Желтоксан 111А, офис № 11 Тел.: +7(727) 3340030, 3340031, 3340032 E-mail: office@azka-llp.kz , safety@azka-llp.kz safety@azka-llp.kz .kz, account@azka-llp.kz , www.azka-llp.kz Заключение №0870.				270 000	259 121				

КОТЛЫ

4 6 4	АО «АлЭС» ТЭЦ-2 (510МВт)	БКЗ-420-14 0-7 ст.№1 1980г.	ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru www.bkz.ru	2009. Заключение №7135. Производственно-ремонтное предприятие "Энергоремонт" АО "АлЭС"- ЛМиС.			4 (2008г.) 3 (2009г.) 2 (2010г.)	300 000	134 318				
4 6 5		БКЗ-420-14 0-7 ст.№2 1981г.		2009. Заключение №7254. Производственно-ремонтное предприятие "Энергоремонт" АО "АлЭС"- ЛМиС.			5 (2008г.) 3 (2009г.)	300 000	140 244				
4 6 6		БКЗ-420-14 0-7 ст.№3 1983г.		2009. Заключение №7101. Производственно-ремонтное предприятие "Энергоремонт" АО "АлЭС"- ЛМиС.			5 (2008г.) 4 (2009г.) 1 (2010г.)	300 000	132 930				
4 6 7		БКЗ-420-14 0-7 ст.№4 1985г.		2009. Заключение №7475. Производственно-ремонтное предприятие "Энергоремонт" АО "АлЭС"- ЛМиС.			5 (2008г.) 4 (2009г.) 2 (2010г.)	300 000	123 041				
4 6 8		БКЗ-420-14 0-7 ст.№5 1985г.		2009. Заключение №7412. Производственно-ремонтное предприятие "Энергоремонт" АО "АлЭС"- ЛМиС.			4 (2008г.) 3 (2009г.) 1 (2010г.)	300 000	114 622				
4 6 9		БКЗ-420-14 0-7 ст.№6 1987г.		2009. Заключение №7652. Производственно-ремонтное предприятие "Энергоремонт" АО "АлЭС"- ЛМиС.			3 (2008г.) 2 (2009г.) 2 (2010г.)	300 000	108 471				
4 7 0		БКЗ-420-14 0-7 ст.№7 1988г.					3 (2008г.) 2 (2009г.) 1 (2010г.)	300 000	112 687				

ТУРБИНЫ

4 7 1	АО «АлЭС» ТЭЦ-2 (510МВт)	ПТ-80-130/ 13 ст.№1 1980г.	ОАО "Силовые машины" Россия, 195009, Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д.3, Лит.А Телефон: +7 (812) 346-7037, 346-7035 www.power-m.ru	2009. Заключение №01-08ЦЭМ – ТОО «Ультра Спектр». Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, д. 45, кв. 127 Тел.: +7 (727) 241-66-76 E-Mail: info@ultraspectrum.kz E-Mail: info@ultraspectrum.kz , kleyonkin@ultraspectrum.kz			220 000	183 799				
4 7 2		ПТ-80/100- 130/13 ст. №2 1981г.		1. 2009г. Заключение №7369. Производственно- ремонтное предприятие "Энергоремонт" АО "АлЭС"- ЛМиС. 2. 2009г. АО «Казремэнерго» Казахстан, г. Алматы, ул. Тулбаева, 82. Телефоны: +(727) 2725537, 2722571, 2725535, 2724133. E-mail: kazremenergo@mail.ru www.kazremenergo.kz Заключение №8/18-А			220 000	178 951				

ТУРБИНЫ

4 7 3	АО «АлЭС» ТЭЦ-2 (510МВт)	ПТ-80/100-160/13 ст. №3 1982г.	ОАО "Силовые машины" Россия, 195009, Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д.3, Лит.А Телефон: +7 (812) 346-7037, 346-7035 www.power-m.ru	1. 2009г. Заключение №4641. Производственно-ремонтное предприятие "Энергоремонт" АО "АлЭС"- ЛМиС. 2. 2009г. АО «Казремэнерго» Казахстан, г. Алматы, ул. Тулбаева, 82. Телефоны: +(727) 2725537, 2722571, 2725535, 2724133. E-mail: kazremenergo@mail.ru www.kazremenergo.kz Заключение №11/08-А				220 000	166 978				
4 7 4		P-50/60-130 /13 ст.№4 2007г.		Обследование не проводилось.				300 000	9 647				
4 7 5		T-110/120-1 30-5 ст.№5 1988г.	ЗАО «Уральский турбинный завод», Россия, г. Екатеринбург, ул. Фронтových бригад 18, Тел.: +7 (343) 3264109 E-mail: mail@utz.ru	2007г..Заключение №5230. Производственно-ремонтное предприятие "Энергоремонт" АО "АлЭС"- ЛМиС.				220 000	140 928				
4 7 6		T-110/120-1 30-5 ст.№6 1989г.		2007г..Заключение №3592. Производственно-ремонтное предприятие "Энергоремонт" АО "АлЭС"- ЛМиС.				220 000	129 481				

КОТЛЫ

4 7 7	АО «АлЭС» ТЭЦ-3 (173МВт)	БКЗ-160-10 ОФ ст.№1 1962г.	ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов бЭ тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов бЭ тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: www.bkz.ru	2009г..Заключение №172. Производственно-ремонтное предприятие "Энергоремонт" АО "АлЭС"- ЛМиС.			3 (2008г.) 2 (2009г.) 2 (2010г.)	300 000	230 621				
4 7 8		БКЗ-160-10 ОФ ст.№2 1962г.		2010г..Заключение №91. Производственно-ремонтное предприятие "Энергоремонт" АО "АлЭС"- ЛМиС.			1 (2008г.) 2 (2010г.)	300 000	222 748				
4 7 9		БКЗ-160-10 ОФ ст.№3 1963г.		2010г..Заключение №178. Производственно-ремонтное предприятие "Энергоремонт" АО "АлЭС"- ЛМиС.			1 (2008г.) 1 (2010г.)	300 000	223 784				
4 8 0		БКЗ-160-10 ОФ ст.№4 1965г.		2010г..Заключение №54. Производственно-ремонтное предприятие "Энергоремонт" АО "АлЭС"- ЛМиС.			2 (2008г.) 2 (2009г.) 1 (2010г.)	300 000	216 518				

КОТЛЫ

4 8 1	АО «АлЭС» ТЭЦ-3 (173МВт)	БКЗ-160-10 ОФ ст.№5 1965г.	ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru www.bkz.ru	2010г..Заключение №89. Производственно-ремонтное предприятие "Энергоремонт" АО "АлЭС"- ЛМиС.			1 (2009г.) 2 (2010г.)	300 000	199 215				
4 8 2		БКЗ-160-10 ОФ ст.№6 1967г.		2010г..Заключение №106. Производственно-ремонтное предприятие "Энергоремонт" АО "АлЭС"- ЛМиС.			1 (2009г.) 2 (2010г.)	300 000	195 733				

ТУРБИНЫ

4 8 3	АО «АлЭС» ТЭЦ-3 (173МВт)	Т-41-90 ст. №1 1962г.	ОАО "Силовые машины" Россия, 195009, Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д.3, Лит.А Телефон: +7 (812) 346-7037, 346-7035 www.power-m.ru	2009г. АО «Казремэнерго» Казахстан, г. Алматы, ул. Тулбаева, 82. Телефоны: +(727) 2725537, 2722571, 2725535, 2724133. E-mail: kazremenergo@mail.ru www.kazremenergo.kz Заключение №8/18-А				297 200	285 131					
4 8 4		Т-41-90 ст. №2 1962г.						297 863	277 948					
4 8 5		Т-41-90 ст. №3 1964г.							277 320	260 499				
4 8 6		К-50-90 ст. №4 1965г.							245 980	221 833				

ТУРБИНЫ

4 8 7	Капшагайская ГЭС (364МВт)	ПЛ-50/642- В-650 ст. №1 1970г.	ОАО "Тяжмаш" ул. Гидротурбинная 13, г.Сызрань, 446010 Тел.: +7(8464) 37-22-81, 37-82-02, 99-06-10 www.tyazhmash.com	2002г. Договор №97-02/4 от 11.02.02г. "Обследованное состояние гидротурбинного оборудования" ОАО "НПО ЦКТИ", г.С-Петербург (продлен на 30 лет)				Парковый ресурс для гидроэнерг етического оборудова ния не установле н	40 лет.				
4 8 8		ПЛ-50/642- В-650 ст. №2 1970г.						40 лет.					
4 8 9		ПЛ-50/642- В-650 ст. №3 1971г.							39 лет.				
4 9 0		ПЛ-50/642- В-650 ст. №4 1971г.							39 лет.				

ТУРБИНЫ

4 9 1	Каскад ГЭС (47МВт)	ГЭС-5 РО638- ВМ-100 ст.	ОАО "Уралгидромаш" Уральский завод	Обследование не проводилось.				Парковый ресурс для гидроэнерг	67 лет				
-------------	--------------------------	--------------------------------------	--	------------------------------	--	--	--	--------------------------------------	---------------	--	--	--	--

ТУРБИНЫ

4 9 2	Каскад ГЭС (47МВт)	ГЭС-8 Турбина ст. №1 1943г.	г. Лаффель, США (наименование завода изготовителя не указано)	Обследование не проводилось.				Парковый ресурс для гидроэнерг етического оборудова ния не установле н	67 лет				
4 9 3		ГЭС-6 Турбина ст. №1 1948г.		Обследование не проводилось.					62 года				
4 9 4		ГЭС-7 Турбина ст. №1 1948г.		Обследование не проводилось.					67 лет				
4 9 5		ГЭС-9 РОФ700 ст. №1 1948г.	ОАО "Машиностроиет льный завод им. С.М. Кирова« Казахстан,г. Алматы ул. М. Макатаева,127. тел.:+7 (727) 244 5455, 2445445 E-mail: kirov_plant@mail.r u	Обследование не проводилось.					62 года				
4 9 6		ГЭС-10 РОФ700 ст. №1 1948г.		Обследование не проводилось.					62 года				
4 9 7		ГЭС-11 РОФ700 ст. №1 1948г.		Обследование не проводилось.					62 года				
4 9 8		Талгарска я ГЭС РО-15- ГМ-84 ст. №1 1959г.	ОАО "Уралгидромаш" Уральский завод гидравлических машин им. Я.М. Свердлова (Уралгидромаш) Россия, г.Сысерть Свердловской обл., Ул. Карла Либкнехта, 2а Тел.: (343-74) 2-17-76 2-17-28 E-mail: <a href="mailto:uhm@utkasu.uraln
et.ru">uhm@utkasu.uraln et.ru	Обследование не проводилось.					51 год				

ТУРБИНЫ

4 9 9	Каскад ГЭС (47МВт)	Талгарска я ГЭС РО-15- ГМ-84 ст. №2 1959г.	ОАО "Уралгидромаш" Уральский завод гидравлических машин им. Я.М. Свердлова (Уралгидромаш)	Обследование не проводилось.				Парковый ресурс для гидроэнерг етического оборудова ния не установле н	51 год					
5 0 0		Талгарска я ГЭС РО-15- ГМ-84 ст. №3 1959г.	Россия, г.Сысерть Свердловской обл., Ул. Карла Либкнехта, 2а Тел.: (343-74) 2-17-76 2-17-28 E-mail: uhm@utkasu.uralnet.ru	Обследование не проводилось.					51 год					
5 0 1		ГЭС-1 Ф. Ансальдо ст.№1 1953г.	Италия (наименование завода изготовителя не указано)	Обследование не проводилось.					57 лет					
5 0 2		ГЭС-1 Ф. Ансальдо ст.№2 1953г.		Обследование не проводилось.					57 лет					
5 0 3		ГЭС-1 Ф. Ансальдо ст.№3 1953г.		Обследование не проводилось.					57 лет					
5 0 4		ГЭС-2 КВГ179х16, 4-1 ст.№1 1963г.	ОАО "Уралгидромаш" Уральский завод гидравлических машин им. Я.М. Свердлова (Уралгидромаш) Россия, г.Сысерть Свердловской обл., Ул. Карла Либкнехта, 2а тел: (343-74) 21776, 21728 E-mail: uhm@utkasu.uralnet.ru	Обследование не проводилось.					47 лет					

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТУРБИНЫ

505	Каскад ГЭС (47МВт)	ГЭС-2 КВГ179х16, 4-1 ст.№2 1963г.	ОАО "Уралгидромаш" Уральский завод гидравлических машин им. Я.М. Свердлова (Уралгидромаш) Россия, г.Сысерть Свердловской обл., Ул. Карла Либкнехта, 2а Тел.: (343-74) 2-17-76 2-17-28 E-mail: uhm@utkasu.uralnet.ru	Обследование не проводилось.				Парковый ресурс для гидроэнергетического оборудования не установлен	47 лет				
506		ГЭС-2 КВГ179х16, 4-1 ст.№3 1963г.		Обследование не проводилось.				47 лет					

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОТЛЫ

507	АО «Жайыктеп лоэнерго» Уральская ТЭЦ (30МВт)	БКЗ-75-39 ГМ ст.№1 1960г.	ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru www.bkz.ru	20.08.07г. ТОО «Энергокран», Казахстан, г.Актобе пр. А. Молдагуловой, 47 Тел.: 8 (7132) 518518 Парковый ресурс продлен на 40 000ч.				326 719 (286 719)	298 595				
508		БКЗ-75-39 ГМ ст.№2 1961г.		11.10.04г. ТОО «Энергокран», Казахстан, г.Актобе пр. А. Молдагуловой, 47 Тел.: 8 (7132) 518518 Парковый ресурс продлен на 40 000ч.				280 524 (240 524)	270 108				
509		БКЗ-75-39 ГМ ст.№3 1961г.		06.06.05г. ТОО «Энергокран», Казахстан, г.Актобе пр. А. Молдагуловой, 47 Тел.: 8 (7132) 518518 Парковый ресурс продлен на 40 000ч.				286 488 (246 488)	261 088				
510		БКЗ-75-39 ГМ ст.№4 1966г.		18.10.04г. ТОО «Энергокран», Казахстан, г.Актобе пр. А. Молдагуловой, 47 Тел.: 8 (7132) 518518 Парковый ресурс продлен на 40 000ч.				262 014 (222 014)	248 248				
511		БКЗ-75-39 ГМ ст.№5 1967г.		18.10.05г. ТОО «Энергокран», Казахстан, г.Актобе пр. А. Молдагуловой, 47 Тел.: 8 (7132) 518518 Парковый ресурс продлен на 40 000ч.				262 916 (222 916)	246 647				

КОТЛЫ

5 1 2	АО «Жайыктеп лоэнерго» Уральская ТЭЦ (30МВт)	ПТВМ-100 ст.№6 1973г.	ОАО «Белгородский завод энергетического машиностроения » 308800 Россия, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 111 Тел.(0722)26-62-41 www.belenergoma sh.ru	Обследование не проводилось.				175 200	82 823			
5 1 3		ПТВМ-100 ст.№7 1976г.		Обследование не проводилось.				175 200	80 127			
5 1 4		ПТВМ-100 ст.№8 1978г.		Обследование не проводилось.				175 200	56 964			
5 1 5		ПТВМ-100 ст.№9 1978г.		Обследование не проводилось.				175 200	66 437			
5 1 6		КВГМ-100 ст.№10 1987г.	ООО "Торговый дом Дорогобужкотлом аш", Россия, Смоленская обл., Дорогобужский р- н, пос. Верхнеднепровск ий, (48144) 541-77, 532-45, 293-90, 293-08, 515-60, E-mail: mailto:om@dkm.ru, www.dkm.ru	Обследование не проводилось.				175 200	68 800			
5 1 7		КВГМ-100 ст.№11 1989г.		Обследование не проводилось.				175 200	55 142			
5 1 8		КВГМ-100 ст.№12 1990г.		Обследование не проводилось.				175 200	41 468			

ТУРБИНЫ

5 1 9	АО «Жайыктеп лоэнерго» Уральская ТЭЦ (30МВт)	ТГ-1 ПР-10-35/1 0/1,2 1969г.	ОАО «Калужский турбинный завод» Россия г. Калуга, ул.Глаголева, 32 Тел.: 8(4842) 78-36-00, 78-36-10 E-mail: <a href="mailto:sc@ktz.planetatel
ecom.ru">sc@ktz.planetatel ecom.ru E-mail: sc@ktz.planetatele com.ru www.ktz.kaluga.ru	25.06.2010г. ТОО «Энергокра», Казахстан, г.Актобе пр. А. Молдагуловой, 47 Тел.: 8 (7132) 518518 Парковый ресурс продлен на 10 000ч.	1 (2009г.)	320 815 (310 815)	305 458				
5 2 0		ТГ-3 ПТ-8-35/10/ 1969г.		Обследование не проводилось.	1 (2009г.)	308 352	291 144				
5 2 1		ТГ-2 ПТ-12/15-3 5/10М 1994г.		Обследование не проводилось.	1 (2009г.)	175 200	80 003				

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТУРБИНЫ

5 2 2	АО «Жайыктеп лоэнерго» Уральская ТЭЦ (30МВт)	Газовая турбина H-25 2006г.	Hitachi. Japan www.hitachi.com	Обследование не проводилось.		1 (2010г.)		175 200	27 640				
-------------	---	---	-----------------------------------	------------------------------	--	------------	--	---------	--------	--	--	--	--

ТУРБИНЫ

5 2 3	ГТЭС Карачаган ак (137МВт)	60-4700- MT-001A 2000г.	General Electric www.ge.com	06.10.09г. Проведено обследование проточной части турбины с помощью бороскопа представителем завода- изготовителя.				100 000	53 410				
5 2 4		60-4700- MT-001B 2001г.		08.10.09г. Проведено обследование проточной части турбины с помощью бороскопа представителем завода- изготовителя.				100 000	46 234				
5 2 5		60-4700- MT-001C 2002г.		09.10.09г. Проведено обследование проточной части турбины с помощью бороскопа представителем завода- изготовителя.				100 000	52 488				
5 2 6		60-4700- MT-001C 2005г.		10.10.09г. Проведено обследование проточной части турбины с помощью бороскопа представителем завода- изготовителя.				100 000	34 948				

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОТЛЫ

5 2 7	ГКП «Аркалык кая ТЭК» (6,5МВт)	БМ-35/39 ст.№1 1963г.	ОАО «Белгородский завод энергетического машиностроения » 308800 Россия, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 111 Тел.(0722)26-62-41 <a href="http://www.belenergoma
sh.ru">www.belenergoma sh.ru	Обследование не проводилось.				220 000	253 733				
5 2 8		БМ-35/39 ст.№2 1963г.		Обследование не проводилось.		1 (2010г.)		220 000	247 437				
5 2 9		БМ-35/39 ст.№3 1963г.		Обследование не проводилось.					220 000	258 000			

КОТЛЫ

530	ГКП «Аркалыкская ТЭК» (6,5МВт)	ПТВМ-30 ст.№1 1972г.	ООО "Торговый дом Дорогобужжотломаш", Россия Смоленская обл., Дорогобужский р-н, пос. Верхнеднепровский, (48144) 541-77, 532-45, 293-90, 293-08, (48144) 515-60, E-mail: mailto:om@dkm.ru E-mail: mailto:om@dkm.ru , www.dkm.ru	Обследование не проводилось.				200 000	27 640				
531		ПТВМ-30 ст.№2 1972г.		Обследование не проводилось.				200 000	40 380				
532		ПТВМ-30 ст.№3 1972г.		Обследование не проводилось.				200 000	65 322				

ТУРБИНЫ

533	ГКП «Аркалыкская ТЭК» (6,5МВт)	АР-4-35/3 ст.№1 1963г.	ОАО «Калужский турбинный завод» Россия, г.Калуга, ул.Глаголева, 32 Тел: 8(4842) 78-36-00, 78-36-10 E-mail: sc@ktz.planetatel.com.ru E-mail: sc@ktz.planetatelec.com.ru www.ktz.kaluga.ru	06.10.09г. Проведено обследование проточной части турбины с помощью бороскопа представителем завода-изготовителя.				270 000	266 749				
534		АР-2,5-35/3 ст.№2 1963г.		21.06.10г. ООО «Турбоэнергоремонт», Россия, Санкт-Петербург, пр-т. Ленинский, д.140 Тел.:7 (812) 3478840, 3478840				270 000	276 431				

КОТЛЫ

535	АО «ССГПО» Рудненская ТЭЦ (204МВт)	ТП-170 1957г.	ОАО ТКЗ "Красный котельщик", Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, д.220, 7(8634) 313601, 316301. www.tkz.su	01.11.2004г. ЗАО "СУЗМК ЭНЕРГО" Россия, Свердловская область г. Среднеуральск ул. Ленина, 1 Тел.: +(34368) 7-26-20, 7-26-21 E-mail: mail@suzmk.ru www.suzmk.ru Парковый ресурс продлен на 86 000ч.				336 000 (250 000)	302 639				
536		ТП-170 1958г.		2006г. Экспертно-техническая комиссия АО "ССГПО". Парковый ресурс продлен на 86 000ч.		1 (2010г.)	336 000 (250 000)	277 401					

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОТЛЫ

5 3 7	АО «ССГПО» Рудненская ТЭЦ (204МВт)	БКЗ-220 1962г.	ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru ЗАО «Барнаульский котельный завод», Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов 6Э тел.: (3852) 227007, 223286 E-mail: bkz@bkzn.ru	2007г. Экспертно-техническая комиссия АО "ССГПО". Парковый ресурс продлен на 86 000ч.		2 (2010г.)	336 000 (250 000)	279 673					
5 3 8		БКЗ-220 1977г.		2002г. Экспертно-техническая комиссия АО "ССГПО". Разрешено до 260 000ч.		3 (2010г.)	260 000 (250 000)	193 064					
5 3 9		БКЗ-220 1990г.		2001г. Экспертно-техническая комиссия АО "ССГПО". Разрешено до 270 000ч.		2 (2010г.)	270 000 (250 000)	104 641					

ТУРБИНЫ

5 4 0	АО «ССГПО» Рудненская ТЭЦ (204МВт)	T-58/25-90/ 1,4 1956г.	ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (ЗАО «УК «БМЗ») Россия, г. Брянск, ул. Ульянова, 26 Тел.: (4832) 514030, 548220, 54-83-99, 73-67-02 E-mail: odo@ukbmz.ru www.ukbmz.ru	Обследование не проводилось.			350 000	326 022					
5 4 1		T-58/25-90/ 1,4 1956г.		Обследование не проводилось.			350 000	340 202					
5 4 2		T-58/25-90/ 1,4 1965г.		Обследование не проводилось.			350 000	307 777					
5 4 3		K-17-1,6 2002г.	Ленинградский Механический Завод им. К. Либкнехта, ФГУП, Россия, Санкт-Петербург, 194044, ул. Чугунная, 14	Обследование не проводилось.			350 000	67 305					
5 4 4		K-17-1,6 2002г.		Обследование не проводилось.			350 000	66 327					
5 4 5		K-17-1,6 (монтаж)		Обследование не проводилось.			350 000	0					

КОТЛЫ

5 4 6	ГКП «Костанайская ТЭК» (12МВт)	ТП-65У ст. №4 1957г.	ОАО «Белгородский завод энергетического машиностроения» 308800 Россия, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 111 Тел.(0722)26-62-41 www.belenergoma.sh.ru	14.02.2002г. ЗАО «Теплосеть», Казахстан, Костанайская область, Затобольск пос., 40 лет Октября улица, 74 Тел.+7 (31455) 61569, 547305.			300 000	269 889					
-------------	--------------------------------------	----------------------------	--	--	--	--	----------------	----------------	--	--	--	--	--

КОТЛЫ

5 4 7	ГКП «Костанайская ТЭК» (12МВт)	БМ-35 ст. №1 1959г.	ОАО «Белгородский завод энергетического машиностроения» 308800 Россия, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 111 Тел.(0722)26-62-41 www.belenergosh.ru	27.06.2007г.Экранные трубы ТОО «Теплосеть-Холдинг» Казахстан, г. Костанай, ул. Лермонтова, 32 заключение №59В.				300 000	247 602				
5 4 8		БМ-35 ст. №2 1964г.		16.07.2008г. Экранные трубы ТОО «Теплосеть-Холдинг» Казахстан, г. Костанай, ул. Лермонтова, 32 заключение №98.			4 (2008г.)	300 000	255 259				
5 4 9		БКЗ-75 ст. №5 1974г.		22.04.20008г. Экранные трубы ТОО «Теплосеть-Холдинг» Казахстан, г. Костанай, ул. Лермонтова, 32 заключение №93.					300 000	191 376			
5 5 0		ПТВМ-50 ст.№1 1968г.	ООО "Торговый дом Дорогобужкотлом аш", 215750, Смоленская обл., Дорогобужский р-н, пос. Верхнеднепровский, (48144) 541-77, 532-45, 293-90, 293-08, (48144) 515-60, E-mail: mailto:om@dkm.ru , www.dkm.ru	Обследование не проводилось.				200 000	89 674				
5 5 1		ПТВМ-50 ст.№2 1969г.		Обследование не проводилось.				200 000	91 873				
5 5 2		ПТВМ-50 ст.№3 1970г.		Обследование не проводилось.					200 000	88 800			
5 5 3	ПТВМ-50 ст.№4 1977г.	Обследование не проводилось.						200 000	83 924				
5 5 4	ПТВМ-50 ст.№5 1980г.	Обследование не проводилось.				1 (2008г.)		200 000	86 500				

ТУРБИНЫ

5 5 5	ГКП «Костанайская ТЭК» (12МВт)	Р-6-35/5 1961г.	ОАО «Калужский турбинный завод» Россия г. Калуга, ул.Глаголева, 32 Тел: 8(4842) 78-36-00, 78-36-10 E-mail: sc@ktz.planetatelecom.ru E-mail: sc@ktz.planetatelecom.ru www.ktz.kaluga.ru	14.02.2002г. ЗАО «Теплосеть», Казахстан, Костанайская область, Затобольск пос., 40 лет Октября улица, 74 Тел.+7 (31455) 61569, 547305.		2 (2009г.)		220 000	328 484				
-------------	--------------------------------------	---------------------------	---	---	--	------------	--	---------	---------	--	--	--	--

